

Se ampliara también el embarrado a 138 kilovoltios con la instalación de cuatro nuevas posiciones de línea, interconectando esta subestación con la red de «Saltos del Sil» para que pueda disponer de una doble alimentación a 138 kilovoltios procedentes de las redes de la empresa peticionaria y de las de «Saltos del Sil».

Para la protección de los nuevos circuitos de la subestación se instalarán cinco interruptores, que responderán a las características siguientes: tensiones 138, 46 kilovoltios; 1.000, 600 A.; 1.000 y 1.500 MVA de capacidad de ruptura, respectivamente.

Después de la ampliación que se autoriza, la subestación quedará constituida por los siguientes principales elementos: Parque de intemperie.

Instalación a 138 kilovoltios.—Constará de un embarrado sencillo, con seccionamiento, en el que se dispondrán ocho posiciones de línea con destino: tres a las líneas Benavente, Hospital de Orbigo y Guardo, y tres para igual número de bancos de transformación de la potencia y relación de transformación siguientes: banco I, 15 MVA.-138/46 KV.; banco II, 30 MVA.-138/46/13,8 KV.; y banco III, 20 MVA.-138/13,8 KV., quedando previstas las dos posiciones restantes para futuras necesidades de nueva línea y IV banco de transformación.

Instalación a 46 kilovoltios.—Constará de un doble embarrado con 11 posiciones de línea destinadas: dos para los transformadores de 138/46 kilovoltios, otra para el enlace de barras y las restantes para el acoplamiento de las líneas denominadas Benavente I y II, Lugán I y II, Robla I y II y La Gotera, quedando una en previsión para futuras necesidades.

Instalación interior.—Estará constituida por un doble embarrado a 13,8 kilovoltios con 15 posiciones de línea, entre las que figuran dos nuevas salidas denominadas Circunvalación III y IV no sufriendo modificación el resto de las actualmente en funcionamiento.

Completará la instalación los equipos correspondientes de protección, maniobra, mando y medida, así como el de servicios auxiliares de la subestación.

Esta autorización se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, con las condiciones generales fijadas en la norma 11 de la Orden ministerial de 12 de septiembre del mismo año y las especiales siguientes:

Primera.—El plazo de puesta en marcha será de doce meses contados a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Segunda.—La ampliación de la subestación transformadora se ejecutará de acuerdo con las características generales consignadas en el proyecto que ha servido de base a la tramitación del expediente, debiendo adaptarse en todos sus detalles a las instrucciones de carácter general y Reglamentos aprobados por Orden ministerial de 23 de febrero de 1949.

Tercera.—La Delegación de Industria de León comprobará si en el detalle del proyecto se cumplen las condiciones de los Reglamentos que rigen los servicios de electricidad, efectuando durante las obras de instalación y una vez terminadas éstas las comprobaciones necesarias por lo que afecta a su cumplimiento y al de las condiciones especiales de esta Resolución, y en relación con la seguridad pública en la forma especificada en las disposiciones vigentes.

Cuarta.—El peticionario dará cuenta a la Delegación de Industria de León de la terminación de las obras para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de autorización de funcionamiento, en la que se hará constar el cumplimiento por parte de aquél de las condiciones especiales y demás disposiciones legales.

Quinta.—La Administración dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que se compruebe el incumplimiento de las condiciones impuestas o por inexactas declaraciones en los datos que deben figurar en los documentos a que se refieren las normas segunda y quinta de la Orden ministerial de 12 de septiembre de 1939 y preceptos establecidos en la del 23 de febrero de 1949.

Sexta.—Los elementos de la instalación proyectada serán de procedencia nacional.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 3 de abril de 1964.—El Director general, José García Usano.

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria de León.

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a «Unión Eléctrica Madrileña, Sociedad Anónima», la instalación de la línea eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en la Delegación de Industria de Guadalajara, a instancia de «Unión Eléctrica Madrileña, Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid, avenida de José Antonio, número 4, en solicitud de autorización para instalar la línea eléctrica que se menciona, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en las disposiciones vigentes.

Esta Dirección General, a propuesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica Madrileña, S. A.», la instalación de una línea de transporte de energía eléctrica trifásica, de un solo circuito a 45 kilovoltios, con conductores de cable aluminio-acero de 181,7 milímetros cuadrados de sección cada uno, sustentados por aisladores rígidos y de cadenas en apoyos metálicos y de hormigón. Su recorrido, de 11,216 kilómetros de longitud, tendrá su origen en la subestación de «Vidriera de Castilla, S. A.», en Azuqueca, y su término en la de Guadalajara (capital).

La finalidad de esta línea será la de regularizar el suministro de energía eléctrica a Guadalajara (capital).

Esta autorización se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, con las condiciones generales fijadas en la norma 11 de la Orden ministerial de 12 de septiembre del mismo año y las especiales siguientes:

1.ª El plazo de puesta en marcha será de doce meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

2.ª La instalación de la línea eléctrica mencionada se ejecutará de acuerdo con las características generales consignadas en el proyecto que ha servido de base a la tramitación del expediente, debiendo adaptarse en todos sus detalles a las instrucciones de carácter general y Reglamentos aprobados por Orden ministerial de 23 de febrero de 1949.

3.ª La Delegación de Industria de Guadalajara comprobará si en el detalle del proyecto se cumplen las condiciones de los Reglamentos que rigen los servicios de electricidad, efectuando durante las obras de instalación, y una vez terminadas éstas, las comprobaciones necesarias por lo que afecta a su cumplimiento y al de las obligaciones especiales de esta Resolución, y en relación con la seguridad pública, en la forma especificada en las disposiciones vigentes.

4.ª El peticionario dará cuenta a la Delegación de Industria de Guadalajara de la terminación de las obras, para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de autorización de funcionamiento, en la que se hará constar el cumplimiento por parte de aquél de las condiciones especiales y demás disposiciones legales.

5.ª La Administración dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que compruebe el incumplimiento de las condiciones impuestas o por inexactas declaraciones en los datos que deben figurar en los documentos a que se refieren las normas segunda y quinta de la Orden ministerial de 12 de septiembre de 1939 y preceptos establecidos en la del 23 de febrero de 1949.

6.ª Los elementos de la instalación proyectada serán de procedencia nacional.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 3 de abril de 1964.—El Director general, José García Usano.

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria de Guadalajara.

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a «Hidroeléctrica del Chorro, Sociedad Anónima», la instalación de la subestación de transformación que se cita.

Visto el expediente incoado en la Delegación de Industria de Málaga, a instancia de «Hidroeléctrica del Chorro, Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid, calle de Alcalá, número 27, en solicitud de autorización para instalar la subestación de transformación que se menciona, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en las disposiciones vigentes.

Esta Dirección General, a propuesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica del Chorro, S. A.», la instalación de una subestación de transformación de energía eléctrica denominada Miraflores del Palo (Málaga), compuesta por tres transformadores de 7,2, 6 y 6,5 MVA, cada uno y relaciones de transformación 66/33, 66/33, 66/10 kilovoltios, respectivamente. El embarrado a 66 kilovoltios, al cual llega la línea procedente de la central de Izbor, que alimenta a esta subestación, está preparado para otras dos salidas de líneas a 66 kilovoltios hacia la subestación «La Secundaria», una actual y otra futura. La energía transformada a 33 kilovoltios en los dos primeros transformadores verterá en un sistema de barras, del que partirán cuatro líneas alimentadas a 33 kilovoltios y del que tomará energía un cuarto transformador de 4 MVA, a 33/10 kilovoltios. Un embarrado a 10 kilovoltios se destina a recibir energía del tercero y cuarto transformadores citados, y del mismo partirán tres líneas alimentadas a 10 kilovoltios, y tomará energía un transformador de 20 KVA, y relación 10.000/220-110 para servicios auxiliares. Para la protección de los circuitos de 66,33 y 10 kilovoltios se emplearán interruptores de 600, 400 y 400 amperios de intensidad nominal y 1.200, 500 y 150 MVA, de capacidad disruptiva, respectivamente.

Completarán las instalaciones los equipos correspondientes de protección, maniobra, mando y medida, así como el de servicios auxiliares de la subestación.