

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Guadalajara, 12 de noviembre de 1984.—El Delegado provincial, César Fernando Bordallo Álvarez.—19.369-C.

1950 *RESOLUCION de 23 de noviembre de 1984, de la Delegación Provincial de Ciudad Real de la Consejería de Industria y Comercio, por la que se autoriza la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente número AT-52.454 incoado en este Servicio Provincial a instancia de «Unión Eléctrica-Fenosa, S. A.», con domicilio en Madrid, calle de Capitán Haya, 53, solicitando autorización y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Línea a 45 KV de 3.646 metros de longitud LA-110 de 116,2 milímetros cuadrados de sección a Campsa en Poblete de la línea Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real.

Este Servicio Provincial, en cumplimiento del Real Decreto 2569/1982, de los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre, y demás disposiciones sobre autorización de instalaciones eléctricas, ha resuelto autorizar la instalación descrita y aprobar el proyecto de ejecución de la misma, así como declarar su utilidad pública.

Ciudad Real, 23 de noviembre de 1984.—El Delegado provincial, Carmelo Rodríguez Cano.—19.354-C.

1951 *RESOLUCION de 27 de noviembre de 1984, de la Delegación Provincial de Guadalajara de la Consejería de Industria y Comercio, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita y declarando en concreto su utilidad pública.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a petición de «Unión Eléctrica Fenosa, S. A.», con domicilio en la calle Benito Hernando, 22, 19001 Guadalajara, solicitando autorización para el establecimiento de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre Ordenación y Defensa de la Industria.

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar a «Unión Eléctrica Fenosa, S. A.» para llevar a cabo la instalación siguiente y declarar en concreto, su utilidad pública:

Línea a M. T., de 15 KV de 2,89 kilómetros de longitud, con cable de Al.-Ac. de 31,1 milímetros de sección, con apoyos de hormigón y metálicos.

La finalidad de la instalación es el suministro de energía y mejora del mismo, sustituyendo la línea actual en mal estado, en la localidad de Campillo (Guadalajara).

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Guadalajara, 27 de noviembre de 1984.—El Delegado provincial, César Fernando Bordallo Álvarez.—19.855-C.

1952 *RESOLUCION de 27 de noviembre de 1984, de la Delegación Provincial de Guadalajara de la Consejería de Industria y Comercio, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita y declarando en concreto su utilidad pública.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a petición de «Unión Eléctrica Fenosa, S. A.», con domicilio en la calle Benito Hernando, 22, 19001 Guadalajara, solicitando autorización para el establecimiento de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar a «Unión Eléctrica Fenosa, S. A.» para llevar a cabo la instalación siguiente y declarar, en concreto, su utilidad pública:

Línea a 15 KV de 7,254 kilómetros de longitud, con conductor de Al.-Ac. LA-30 con 47 puntos de apoyo de hormigón y 13 metálicos. Cruza en su recorrido el camino vecinal de Alcoroches-Checa, propiedad de la excelentísima Diputación Provincial de Guadalajara, en el punto kilométrico 0,274, y existe paralelismo en el de Alcoroches Traid, cruzando la línea telefónica entre los apoyos 52-53.

La finalidad de la instalación es el suministro de energía a la localidad de Traid (Guadalajara).

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Guadalajara, 27 de noviembre de 1984.—El Delegado provincial, César Fernando Bordallo Álvarez.—19.854-C.

1953 *RESOLUCION de 28 de noviembre de 1984, de la Delegación Provincial de Ciudad Real de la Consejería de Industria y Comercio, por la que se autoriza la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente número AT-52.463, incoado en este Servicio Provincial a instancia de «Unión Eléctrica Fenosa, S. A.», con domicilio en Madrid, calle de Capitán Haya, 53, solicitando autorización y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Línea subterránea a 15 KV, con conductor de Al.-150 milímetros cuadrados de sección para alimentación al C. T. «Hacienda», en el término municipal de Ciudad Real.

Este Servicio Provincial, en cumplimiento del Real Decreto 2569/1982, de los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre, y demás disposiciones sobre autorización de instalaciones eléctricas, ha resuelto autorizar la instalación descrita y aprobar el proyecto de ejecución de la misma, así como declarar su utilidad pública.

Ciudad Real, 28 de noviembre de 1984.—El Delegado provincial, Carmelo Rodríguez Cano.—19.858-C.

1954 *RESOLUCION de 5 de diciembre de 1984 de la Delegación Provincial de Ciudad Real de la Consejería de Industria y Comercio, por la que se autoriza la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente número AT-51.808, incoado en este Servicio Provincial a instancia de «Unión Eléctrica Fenosa, S. A.», con domicilio en Madrid, calle de Capitán Haya, 53, solicitando autorización y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Línea aérea a 15 kV de 2,111 metros de longitud, derivada de la Subestación de Argamasilla de Calatrava, que enlace con la línea actual a la Subestación de Calzada de Calatrava.

Este Servicio Provincial, en cumplimiento del Real Decreto 2569/1982, de los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre, y demás disposiciones sobre autorización de instalaciones eléctricas, ha resuelto autorizar la instalación descrita y aprobar el proyecto de ejecución de la misma, así como declarar su utilidad pública.

Ciudad Real, 5 de diciembre de 1984.—El Delegado provincial, Carmelo Rodríguez Cano.—19.846-C.

1955 *RESOLUCION de 10 de diciembre de 1984 de la Delegación Provincial de la Consejería de Industria y Comercio, por la que se autoriza y declara en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (E-6551).*

Resolución de esta Delegación Provincial por la que se autoriza a «Unión Eléctrica Fenosa, S. A.» la instalación eléctrica que se reseña:

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Unión Eléctrica Fenosa, S. A.», con domicilio en calle Capitán Haya, 53, 28020-Madrid, solicitando autorización y aprobación del proyecto de ejecución para la instalación de una línea de media tensión a 15 KV, en barrio Estación de Yeles:

Cumplidos los trámites reglamentarios, esta Delegación Provincial ha resuelto: