

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

15693 *Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución del proyecto denominado "Posición MAEJE-01 con ERM G-250 (80/51) para punto de entrega de gas natural del gasoducto secundario a Borja", en el término municipal de Magallón (Zaragoza).*

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y al amparo de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se somete a información pública el proyecto, cuyas características se detallan a continuación:

Peticionario: Endesa Gas Transportista, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en Zaragoza (C.P. 50002), C/ Doctor Aznar Molina, 2.

Objeto de la petición: Autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución del proyecto denominado "Posición MAEJE-01 con ERM G-250 (80/51) para punto de entrega de gas natural del gasoducto secundario a Borja", en el término municipal de Magallón (Zaragoza).

Descripción de las instalaciones:

Estación de Regulación y Medida G-250 (80/51), la presión de diseño es: 80 bar relativos para la parte de la posición que se modifica y que conecta directamente con la parte interior de la Estación de Regulación. Se utilizara también esta presión para la parte del by-pass de emergencia exterior de la Estación hasta, e incluyendo la válvula de regulación manual; 51 bar relativos, para la parte interior de la Estación desde la válvula de interceptación VIS, incluyendo la salida hasta el punto de entrega. Se utilizará también esta presión para la parte del by-pass de emergencia exterior de la Estación desde la válvula de regulación manual. Caudal a la salida de la ERM de 20.800 Nm³/h, con equipo de odorización del gas.

Protección catódica e instalaciones eléctricas.

Presupuesto: Trescientos sesenta y un mil cuarenta y un euros con noventa y seis céntimos de euro (361.041,96 €).

Lo que se hace público para conocimiento general de todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, para que puedan examinar el expediente en esta Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, sita en la C/ Gran Vía 3-4^a planta de Zaragoza y formularse al mismo, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado", BOPZ, diario "Heraldo de Aragón" o diario "El Periódico de Aragón", cualesquiera alegaciones que consideren oportunas.

Zaragoza, 15 de abril de 2011.- El Director del Área de Industria y Energía,
Fdo.: Javier Cervera Jiménez.

ID: A110033378-1