

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

3381 *Anuncio de los Servicios Territoriales de Tarragona del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de información pública sobre la solicitud de autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción con declaración de utilidad pública de una repotenciación de la línea aérea 110 kV S.E. Cambrils-S.E. Reus entre los apoyos T-77 y la S.E. Reus, en los términos municipales de Cambrils, Montbrió del Camp, Riudoms, Botarell, Reus i Castellvell (provincia de Tarragona) (expte. FUE-2020-01769645 y FUE-2023-03546030).*

A los efectos que prevé la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En cumplimiento de lo que prevén el capítulo VI de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de garantía y calidad en el suministro eléctrico; el artículo 6 del Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el cual se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas; el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., con domicilio a efectos de notificaciones en la avenida Vilanova, 12, 08018 Barcelona.

Título: Proyecto de repotenciación línea aérea 110 kV "S.E. Cambrils – S.E. Reus" entre el apoyo T-77 y la S.E. Reus.

Finalidad: Para mejorar la calidad de servicio de la zona es necesaria la repotenciación de esta línea incrementando su capacidad de transporte de energía.

Descripción: Modificación de la línea existente en el tramo entre el apoyo T-77 existente y nuevo apoyo T-87, para la instalación del conductor LA-455 (Cóndor). Desde dicho apoyo hasta la S.E. Reus se plantea la repotenciación de la línea mediante la sustitución del conductor existente por el cable ACCC Lisbon.

Características técnicas:

Sistema: Corriente alterna trifásica.

Frecuencia: 50 Hz.

Tensión nominal: 110 kV.

Temperatura máxima conductor: 110 °C.

Potencia admisible (desde T-77 hasta T-87) por circuito: 153,69 MVA.

Potencia admisible (desde T-87 hasta S.E. Reus) por circuito: 168,62 MVA.

Longitud desde T-77 hasta T-87: 3.322,22 metros.

Longitud desde T-87 hasta S.E. Reus: 9.188,20 metros.

Número de circuitos: 2.

Tipo de conductor (desde T-77 hasta T-87): 402-AL1/52-ST1A (LA-455).

Tipo de conductor (desde T-87 hasta S.E. Reus): ACCC Lisbon.

Número de conductores por fase: 1.

Tipo de cable de tierra (desde T-77 hasta T-87): OPGW 17 kA 48 FO.

Tipo de cable de tierra (desde T-87 hasta S.E. Reus): OPGW existente.

Zona: A.

Tipo de aislamiento: Composite.

Tipo de apoyos y material: Apoyos metálicos de celosía Ac. Galv.

Número de apoyos de suspensión a instalar: 7.

Número de apoyos de amarre a instalar: 11.

Número de apoyos a desmontar: 15.

Cimentaciones: Cimentación monobloque y fraccionada.

Puestas a tierra: Profunda.

Términos municipales: Cambrils, Montbrió del Camp, Riudoms, Botarell, Reus y Castellvell.

Presupuesto: 2.106.316,85 euros (sin IVA).

Se publica para el cual todas aquellas personas interesadas o entidades que se consideren afectadas puedan examinar el proyecto técnico ejecutivo, en las oficinas de los Servicios Territoriales en Tarragona del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Av. Països Catalans, 5-7, 43007 Tarragona, o en el tablón de anuncios de la Generalitat de Catalunya (<https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1>) y formular, preferentemente por medio electrónico (<https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica>), las alegaciones que crean oportunas en el plazo de 30 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este Anuncio.

La consulta presencial requerirá solicitar cita previa, llamando al teléfono 977 250845, en horario de 9:00 h a 14:00 h, o enviando un correo electrónico a bustiasaree.tgn@gencat.cat.

ANEXO

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.

TM: MONTBRIÓ DEL CAMP.

| FN | T | TM | PO | PN | RC | OD (m²) | SPV (m²) | OT (m²) |
|----|--|-------------------|-----|-----|----------------------|---------|----------|---------|
| 17 | MELERO CABALLERO FRANCISCO KOZHUKHAROVA TETYANA | MONTBRIÓ DEL CAMP | 006 | 028 | 43089A006000280000YS | 208,2 | -140,3 | 348,5 |
| 19 | MELERO CABALLERO FRANCISCO KOZHUKHAROVA TETYANA | MONTBRIÓ DEL CAMP | 006 | 008 | 43089A006000080000YQ | 153,4 | -136,0 | 289,4 |
| 23 | COMUNITAT DE REGANTS DEL PANTA DE RIUDECANYES | MONTBRIÓ DEL CAMP | 005 | 082 | 43089A005000820000YX | -36,9 | -36,9 | 0,0 |
| 28 | CAL MALENDRES, SL | MONTBRIÓ DEL CAMP | 005 | 037 | 43089A005000370000YT | 107,5 | -699,4 | 806,9 |
| 29 | BEL DE FIGUERAS CARMEN | MONTBRIÓ DEL CAMP | 005 | 036 | 43089A005000360000YL | -469 | -471,9 | 2,4 |
| 72 | LLABERIA PLASTICS, SL | MONTBRIÓ DEL CAMP | 003 | 018 | 43089A003000180000YL | -1105 | -1378,2 | 273,5 |

TM: REUS.

| FN | T | TM | PO | PN | RC | OD (m²) | SPV (m²) | OT (m²) |
|-----|---|------|-----|------|----------------------|---------|----------|---------|
| 193 | SANTACRUZ MUÑOZ JOSE LUIS MARTINEZ ARAGUENA JOSEFA(HEREDEROS DE) MUÑOZ SCHENNET MONICA MUÑOZ MARTINEZ PASCUAL(HEREDEROS DE) MUÑOZ SCHENNET VANESA ADELA | REUS | 041 | 022 | 43125A041000220000KR | 249 | -1189,3 | 1438,3 |
| 194 | AJUNTAMENT DE REUS | REUS | 041 | 9001 | 43125A041090010000KY | -154,1 | -267,2 | 113,1 |
| 195 | FERRATER CUBELLS LUIS | REUS | 041 | 021 | 43125A041000210000KK | 1491,8 | 1412,5 | 79,3 |
| 196 | FERRATER CUBELLS LUIS | REUS | 073 | 002 | 43125A073000020000KH | -1586,6 | -1691,9 | 105,3 |
| 198 | CORDERO SANCHEZ GORKA | REUS | 073 | 003 | 43125A073000030000KW | -467,6 | -467,6 | 0,0 |
| 199 | ANGUERA MARINE MARIA MAGDALENA | REUS | 073 | 004 | 43125A073000040000KA | -859,6 | -859,6 | 0,0 |
| 200 | NEBOT MONNE JAIME | REUS | 073 | 131 | 43125A073001310000KH | 87,2 | -118,5 | 205,7 |
| 201 | PUJOL GOMIS ANDREU ADRIA | REUS | 073 | 126 | 43125A073001260000KZ | -763,7 | -2521,5 | 1757,8 |
| 203 | COMUNITAT DE REGANTS DEL PANTA DE RIUDECANYES | REUS | 073 | 144 | 43125A073001440000KF | -85,1 | -85,1 | 0,0 |
| 261 | FERRANDO DURAN JOAQUIN | REUS | 041 | 020 | 43125A041000200000KO | 78,1 | 78,1 | 0,0 |
| 262 | NEBOT MONNE JAIME TOST NEBOT MARGARITA | REUS | 073 | 005 | 43125A073000050000KB | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Abreviaturas utilizadas:

Datos catastrales: FN=finca número (según planos); T=titular catastral; TM=término municipal; PO=polígono número; PN=parcela número; RC=Referencia catastral;

Afecciones: OD=ocupación definitiva (m²); SPV=servidumbre de paso aéreo (m²); OT=ocupación temporal (m²).

Tarragona, 24 de enero de 2024.- La Directora de los Servicios Territoriales en Tarragona, Glòria Tibau Guasch.

ID: A240004059-1