

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

8355 *Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar térmico presentado por Viessmann, SL, fabricado por Viessmann, SL, Faulquemont SAS.*

Recibida en la Secretaría de Estado de Energía la solicitud de Renovación de Certificación de los Captadores Solares Térmicos presentada por:

Titular: Viessmann SL.

Domicilio Social: Área Empresarial Andalucía C/ Sierra Nevada, 13, 28320 - Pinto, Madrid.

Fabricante: Viessmann Faulquemont SAS.

Lugar Fabricación: Faulquemont (Francia).

De los captadores solares que fueron certificados con las contraseñas y la fecha de Resolución que se relaciona a continuación:

Modelo	Contraseña	Fecha Resolución
Vitosol 300-TM SP3C 3.03 m ²	NPS-19617	21/09/2017

Conforme a los ensayos emitidos:

Laboratorio	Clave
Tüv Rheinland	21239899.001-1/2

Resultando que se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación solicita, y que el modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la Orden IET/2366/2014 de 11 de diciembre sobre exigencias técnicas de los paneles solares.

Esta Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición ha resuelto renovar la certificación de los citados productos, con las contraseñas de certificación:

Modelo	Contraseña
Vitosol 300-TM SP3C 3.03 m ²	NPS-11319

Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de Resolución, definiendo como características del modelo o tipo certificado las que se indican a continuación.

Esta certificación se ajusta a las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los paneles solares, actualizadas por la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre. Así mismo, el producto deberá cumplir cualquier otro reglamento o disposición que le sea aplicable.

El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, la documentación acreditativa, a fin de verificar la adecuación del producto a las condiciones iniciales, así como la declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la certificación.

La identificación, características técnicas, especificaciones generales y datos resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a continuación.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 123.2 de la citada ley.

Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

1. Modelo con contraseña NPS-11319

Identificación:

Fabricante: Viessmann Faulquemont SAS.
Nombre comercial: Vitosol 300-TM SP3C 3.03 m².
Tipo de captador: Calentamiento líquido, con cubierta.
Año de producción: 2017.

Dimensiones:

Longitud: 2244 mm.
Ancho: 2060 mm.
Alto: 150 mm.
Área apertura: 3,2 m².
Área absorbedor: 3,03 m².
Área total: 4,61 m².

Especificaciones generales:

Peso: 79 Kg.
Presión de funcionamiento máximo: 600 KPa.
Fluido de transferencia de calor: agua/glicol.

Resultados del ensayo:

Caudal: Kg/(sm²).
Modificador ángulo incidencia: (Kθ(50°))
Rendimiento (basado en el área total):

		Desviación típica (+/-)	Unidades
$\eta_{o, hem}$	0,513	0	
$\eta_{o, b(estimado)}$	0,514	0	

		Desviación típica (+/-)	Unidades
a_1	1,158	0	W/(m ² K)
a_2	0,005	0	W/(m ² K ²)

Producción de potencia por unidad de captador (W):

$T_m - T_a$ en K	400 W/m ²	700 W/m ²	1000 W/m ²
10	886,0000	1594,0000	2309,0000
20	825,0000	1534,0000	2249,0000
30	760,0000	1469,0000	2184,0000
50	617,0000	1326,0000	2040,0000
70	455,0000	1164,0000	1878,0000
90	274,0000	983,0000	1697,0000

Observaciones:

Madrid, 12 de noviembre de 2019- La Directora General de Política Energética y Minas, María Jesús Martín Martínez.