

con los protocolos de ensayos números 700.702 y 700.912 del Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, de 24 de julio y 16 de septiembre de 1970, siguiendo las directrices del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y la norma NPC 62-410.

Esta Dirección General ha tenido a bien aprobar los interruptores automáticos diferenciales bipolares de importación marca «Crady», de 650 mA, de sensibilidad y 250 V, de tensión nominal y calibres 10-30 y 30-60 amperios de intensidad nominal, para su uso como tales limitadores de corriente a efectos de facturación.

Lo que, para general conocimiento y de acuerdo con el artículo 21 del expresado Reglamento, y a efectos de su verificación en los Laboratorios Oficiales de Contadores y su instalación en los domicilios de los abonados, se publica el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 13 de marzo de 1971.—El Director general, Francisco Pérez Cerdá.

**RESOLUCION de la Dirección General de Minas por la que se hace público que queda suspendido el derecho de petición de permisos de investigación y concesiones directas de explotación de minerales radiactivos en el perímetro que se indica, comprendido en las provincias de Burgos y Soria.**

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Minas, en su relación con el 150 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, modificado por Decreto 1009/1968, de 2 de mayo, se hace público que queda suspendido el derecho de petición de permisos de investigación y concesiones directas de explotación de minerales radiactivos en el perímetro que a continuación se designa—que corresponde a reserva a favor del Estado en tramitación—, comprendido en las provincias de Burgos y Soria, afectas a las propias Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria, a partir de la fecha de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»:

#### Denominación y delimitación

«Burgos Dos», provincias de Burgos y Soria, con la siguiente delimitación:

Punto de partida: Se tomará como tal el vértice geodésico del pueblo Monasterio de la Sierra.

Desde el punto de partida, en dirección Sur y a 24.200 metros, se colocará la primera estaca.

Desde la primera estaca, en dirección Oeste y a 20.900 metros, se colocará la segunda estaca.

Desde la segunda estaca, en dirección Norte y a 34.500 metros, se colocará la tercera estaca.

Desde la tercera estaca, en dirección Este y a 20.900 metros, se colocará la cuarta estaca.

Desde la cuarta estaca, en dirección Sur y a 10.300 metros, se vuelve al punto de partida, quedando así cerrado un rectángulo de 72.105 hectáreas o pertenencias.

Todos los rumbos se refieren al Norte verdadero.

Madrid, 16 de marzo de 1971.—El Director general, Enrique Dupuy de Lôme.

**RESOLUCION de la Dirección General de Minas por la que se hace público que queda suspendido el derecho de petición de permisos de investigación y concesiones directas de explotación de toda clase de sustancias minerales, excepto radiactivos, carbón e hidrocarburos, en las provincias de Gran Canaria y Tenerife.**

En aplicación a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Minas, en relación con el 150 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, modificado por el Decreto 1009/1968, de 2 de mayo, se hace público que queda suspendido el derecho de petición de permisos de investigación y concesiones directas de explotación de toda clase de sustancias minerales, excepto radiactivos, carbón e hidrocarburos, en las provincias de Gran Canaria y Tenerife—que corresponden a reservas a favor del Estado en tramitación—, quedando afectas a las respectivas Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria, a partir de la fecha de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

#### Denominación y delimitación

Gran Canaria.—Comprende toda la superficie de la provincia formada por las islas Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Graciosa y Algranza.

Tenerife.—Comprende también toda la superficie de la provincia formada por las islas Tenerife, Gomera, La Palma y Hierro.

Madrid, 18 de marzo de 1971.—El Director general, Enrique Dupuy de Lôme.

**RESOLUCION de la Delegación Provincial de Badajoz por la que se hace pública la cancelación de los permisos de investigación minera que se citan.**

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Badajoz hace saber que han sido cancelados los siguientes permisos de investigación minera, con expresión del número, nombre, mineral, hectáreas y términos municipales:

11.166. «San Fernando». Barita. 40. Reina, Casas de Reina y Trasierra.

11.205. «Ampliación a Susana». Antimonio. 68. Puebla de Alcocer y Casas de Don Pedro.

11.206. «Mary Pepas». Antimonio. 32. San Vicente de Alcántara.

Lo que se hace público declarando franco y registrable el terreno comprendido en sus perímetros, excepto para sustancias reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas solicitudes hasta transcurridos ocho días hábiles, a partir del siguiente al de esta publicación. Estas solicitudes deberán presentarse, de diez a trece y treinta horas, en esta Delegación Provincial.

Badajoz, 8 de febrero de 1971.—El Delegado provincial, P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, Jesús Ramón Camacho.

**RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gerona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.**

Cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en los Decretos 2617 y 2619/1966, en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de la Empresa «Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, calle Archs, 10, solicitando autorización para la instalación y declaración de utilidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la línea eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Origen de la línea: Apoyo número 5 de la línea a E. T. «Barrio Sangostas».

Final de la misma: En la E. T. «Girbau».

Término municipal: Camplonch.

Tensión de servicio: 25 KV.

Tipo de línea: Aérea, trifásica de un solo circuito.

Longitud en kilómetros: 0,370.

Conductor: Aluminio-acero de 43,1 milímetros cuadrados de sección.

Material: Apoyos de madera, aisladores de vidrio.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 23 de julio y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968 y Estaciones Transformadoras de 23 de febrero de 1949, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de alzada ante la Dirección General de la Energía, en plazo no superior a quince días, a partir de la fecha de esta publicación.

Gerona, 26 de enero de 1971.—El Delegado provincial, Fernando Díaz Vega.—2.914-C.

**RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gerona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.**

Cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en los Decretos 2617 y 2619/1966, en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de la Empresa «Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.» con domicilio en Barcelona, calle Archs, 10, solicitando autorización para la instalación y declaración de utilidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la línea eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Origen de la línea: En la E. T. «Torre Valentina».

Final de la misma: En la E. T. «Edén Mar» (edificio con transformador de 640 KVA., a 25/0,380-0,220 KV.), que suministrará energía eléctrica a los aparatos del mismo nombre situados en la Urbanización «Torre Valentina».

Término municipal: Calonge.

Tensión de servicio: 25 KV.