

plaza de Cataluña, 2, solicitando autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de las instalaciones eléctricas cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Referencia: 1.852.
 Origen de la línea: Apoyo número 38 de la línea a E. T. 18 «Alcalde Palaú».
 Final de la línea: E. T. «Quarto».
 Término municipal que afecta: Amposta.
 Tensión de servicio: Seis Kv.
 Longitud en kilómetros: 1,184.
 Conductor: Aluminio-acero de 27,87 milímetros cuadrados de sección.
 Material de apoyos: Madera y hormigón.
 Estación transformadora:
 Tipo: Caseta.
 Potencia: 100 KVA.
 Relación transformación: 6.000/380 V.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden ministerial de 4 de enero de 1965), ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona, 10 de enero de 1972. — El Delegado provincial, Sabino Colavidas Alfaro.—959-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, solicitando autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de las instalaciones eléctricas cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Referencia: 1.899.
 Origen de la línea: Apoyo s/n. de la línea San Carlos de la Rápita-Alicanar.
 Final de la línea: E. T. «Carlos III».
 Término municipal que afecta: Alicanar.
 Tensión de servicio: 25 Kv.
 Longitud en kilómetros: 0,126 aérea y 0,014 subterránea.
 Conductor: Aluminio-acero de 34,59 milímetros cuadrados de sección (aérea) y aluminio de 70 milímetros cuadrados de sección (subterránea).

Material de apoyos: Madera y castilletes metálicos.
 Estación transformadora:
 Tipo: Caseta.
 Potencia: 250 KVA.
 Relación transformación: 25.000/380 V.
 Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden ministerial de 4 de enero de 1965), ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona, 11 de enero de 1972. — El Delegado provincial, Sabino Colavidas Alfaro.—960-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, solicitando autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la

imposición de servidumbre de paso, de las instalaciones eléctricas cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Referencia: 1.852.
 Origen de la línea: Apoyo s/n. de la línea a E. T. «Ametlla I».
 Final de la línea: E. T. «Nautic».
 Término municipal que afecta: Ametlla de Mar.
 Tensión de servicio: 25 Kv.
 Longitud en kilómetros: 0,195.
 Conductor: Aluminio-acero de 54,59 milímetros cuadrados de sección.
 Material de apoyos: Madera y castilletes metálicos.
 Estación transformadora:
 Tipo: Intemperie.
 Potencia: 50 KVA.
 Relación transformación: 25.000/220 V.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden ministerial de 4 de enero de 1965), ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona, 11 de enero de 1972. — El Delegado provincial, Sabino Colavidas Alfaro.—961-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, solicitando autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de las instalaciones eléctricas cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Referencia: 1.719.
 Origen de la línea: C. N. Vandellós.
 Final de la línea: E. R. Tortosa.
 Términos municipales que afecta: Vandellós, Tivisa, Ametlla de Mar, Pereiló y Tortosa.
 Tensión de servicio: 110 Kv.
 Longitud en kilómetros: 34,340.
 Conductor: Aluminio-acero de 281,1 milímetros cuadrados de sección (tipo «Hank»).

Material de apoyos: Torres metálicas tipo AT y NT.
 Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden ministerial de 4 de enero de 1965), ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona, 13 de enero de 1972. — El Delegado provincial, Sabino Colavidas Alfaro.—958-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 11 de enero de 1972 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 3.432, interpuesto por «Asocio de la Extinguida Universidad y Tierra de Avila».

Hmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, con fecha 5 de octubre de 1971, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo número 3.432, interpuesto por «Asocio de la Extinguida Universidad y Tierra de Avila» contra resolución de fecha 2 de diciembre de 1966,