

vincial del Ministerio de Industria la aprobación de las tarifas de suministro de agua correspondientes.

9.ª La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones impuestas, por la declaración inexacta en los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.

Madrid, 7 de julio de 1972.—El Director general, Francisco Pérez Cerdá.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria en Lugo.

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a «Hidroeléctrica Española, S. A.», la instalación de la estación transformadora que se cita.

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Madrid, a instancia de «Hidroeléctrica Española, S. A.», con domicilio en Madrid, calle de Hermsilla, número 1, solicitando autorización para instalar una estación transformadora, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2817/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas.

Esta Dirección General de la Energía, a propuesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica Española, S. A.», el establecimiento de una subestación transformadora en Morata de Tajuña (Madrid), a 380 kV, se dispondrá de un doble sistema de barras preparado para ocho posiciones. Dos bancos de autotransformación de 450/450/150 MVA, cada uno y relación de transformación 380/220/33 kV. Seis posiciones de salida de líneas, de las que tres quedarán en reserva, destinándose las restantes a Alcántara I, Alcántara II y La Eliana.

A 220 se dispondrá de un doble sistema de barras preparado para nueve posiciones: Una, para acoplamiento de barras; dos, para el conexionado a los autotransformadores citados, y seis, para posiciones de líneas (Fuencarral, Villaverde, Vicálvaro, Olmedilla I, Olmedilla II y reserva).

A 33 kV, se dispondrá de un doble sistema de barras preparado para ocho posiciones: Dos, para el conexionado a los autotransformadores citados; cuatro, para el circuito de reactivancias de compensación en líneas a 220 y 380 kV. (en una primera fase, solamente quedarán equipados dos de estos circuitos); dos posiciones para alimentación de dos transformadores de servicios auxiliares de 630 kVA, cada uno y relación de transformación 33.000/380-220 kV. Por el lado de baja tensión estos dos transformadores serán conexionados con unas barras que a su vez podrán conexionarse con el secundario de un transformador de 630 kVA, y relación de transformación 15.000/380-220 V., que podrá ser alimentado a 15.000 V, directamente desde la subestación de Villaverde.

En la nueva subestación se dispondrá de espacio para la instalación, en su día, de las instalaciones a 132 kV, que pudieran precisarse.

Sistemas de mando y control. Protecciones. Edificio y torre de desencubado.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV del citado Decreto.

Lo que comunico a V. S.
Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 23 de septiembre de 1972.—El Director general, Francisco Pérez Cerdá.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria en Madrid.

RESOLUCION de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales sobre homologación de cinturón de seguridad para vehículos automóviles, marca Klippam-Clamp, tipo combinado, fabricado por la Empresa «S. A. Sampere de Paracaidas», de Barcelona.

Vista la petición formulada por la Entidad que más adelante se indica, solicitando la aprobación de un tipo de cinturón de seguridad para vehículos automóviles, de características detalladas en proyecto que se acompaña.

Resultando que realizados los ensayos que se detallan en los artículos 7 al 13, ambos inclusive, del Reglamento de Homologación de Cinturones de Seguridad para vehículos automóviles de 31 de julio de 1965 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de agosto de 1965), dieron resultados favorables, como se hace constar en el informe emitido por el laboratorio oficial donde aquellos fueron efectuados.

Considerando que en la tramitación del expediente se han tenido en cuenta las proscripciones reglamentarias.

Visto el informe favorable de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria correspondiente.

Esta Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales ha resuelto:

1. Aprobar a favor de la Entidad solicitante el tipo de cinturón que se indica, bajo la contraseña que se señala:

Entidad solicitante: «S. A. Sampere de Paracaidas».
Domicilio social: Calle Amigó, 22-24. Barcelona.
Marca y tipo del cinturón: Klippam-Clamp, tipo combinado.
Contraseña de homologación: C 34.

2. Los cinturones de seguridad construidos, de acuerdo con el tipo homologado, se ajustará en todo momento a las dimensiones y características del mismo.

3. A efectos de identificación de las unidades fabricadas correspondientes, todas las piezas de las hebillas y anclajes llevarán grabada la contraseña oficial de homologación.

4. Por la Delegación Provincial del Ministerio de Industria correspondiente precitará en fábrica el tipo ensayado, a fin de que pueda servir de referencia en ulteriores comprobaciones.

Lo que comunico a VV. SS. para conocimiento.

Dios guarde a VV. SS. muchos años.

Madrid, 9 de septiembre de 1972.—El Director general, Carlos Pérez de Bricio.

Sres. Delegados provinciales del Ministerio de Industria.

RESOLUCION de la Dirección General de Minas por la que se hace público que queda suspendido el derecho de petición de permisos de investigación y concesiones directas de explotación de minerales radiactivos en el perímetro que se indica, comprendido en la provincia de Segovia.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Minas, en su relación con el 150 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, modificado por Decreto 1009/1968, de 2 de mayo, se hace público que queda suspendido el derecho de petición de permisos de investigación y concesiones directas de explotación de minerales radiactivos en el perímetro que a continuación se designa —que corresponde a reserva a favor del Estado en tramitación—, comprendido en la provincia de Segovia, afecta a la propia Delegación Provincial del Ministerio de Industria, a partir de la fecha de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Denominación y delimitación

«Segovia uno», provincia de Segovia, en los términos municipales de San García y Villoslada, con la siguiente delimitación:

Es un perímetro formado por arcos de meridiano, referidos al de Madrid y de paralelos, determinados por los siguientes vértices:

Vértice A. Longitud: 0° 43' 40" Oeste. Latitud: 40° 59' 00" Norte.

Vértice B. Longitud: 0° 42' 00" Oeste. Latitud: 40° 59' 00" Norte.

Vértice C. Longitud: 0° 42' 00" Oeste. Latitud: 40° 59' 00" Norte.

Vértice D. Longitud: 0° 43' 40" Oeste. Latitud: 40° 57' 00" Norte.

Todos los rumbos se refieren al Norte verdadero y los grados son sexagesimales.

Madrid, 4 de octubre de 1972.—El Director general, Enrique Dupuy de Lôme.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Granada por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2817/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas; Decreto 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre; Reglamento de 23 de febrero de 1949, y de acuerdo con lo ordenado en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1963 y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria ha resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

- a) Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, Sociedad Anónima».
 b) Domicilio: Granada, Escudo del Carmen, 33-39.
 c) Línea eléctrica:

Origen: Apoyo sin número. Línea Pedro Martínez Torre Cardela.

Final: Centro de transformación.
 Término municipal afectado: Torre Cardela.
 Tipo: Aérea.
 Longitud en kilómetros: 0,565.
 Tensión de servicio: 25/15 kV.
 Conductores: Al-ac. de 54,59 milímetros cuadrados.
 Apoyos: Metálicos. de 12,50 metros.
 Aisladores: Cadenas, tres elementos, 1.503, «Esperanza».

d) Estación transformadora:

Emplazamiento: Camino de Guadahortuna.
 Tipo: Interior.
 Potencia: 100 kVA.
 Relación de transformación: $25.000/15.000 \pm 5\% / 3 \times 230/133$ voltios.

- e) Procedencia de los materiales: Nacional.
 f) Presupuesto: 467.473 pesetas.
 g) Finalidad de la instalación: Atender nuevas peticiones de suministro y mejorar las condiciones del servicio de abonos actuales.
 h) Referencia: 1.551/A. T.

Las obras se ajustarán, en lo que no resulte modificado por la presente o por las pequeñas variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, con las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación, a las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta Delegación Provincial.

Se observarán los condicionados emitidos por la Jefatura Provincial de Carreteras, excelentísima Diputación Provincial de Granada, Compañía Telefónica Nacional de España y Ayuntamiento de Torre Cardela.

El plazo de puesta en marcha será de doce meses.
 El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y terminación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión del acta de puesta en marcha.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación, Decreto 2819/1966, de 20 de octubre.

Granada, 7 de septiembre de 1972.—El Delegado provincial, por delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, Vidal Cadenas Esquinas.—11.331-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de La Coruña por la que se declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente número 7.964. incoado por esta Delegación Provincial de Industria, promovido por «Río Tinto-Patiño, Sociedad Anónima», con domicilio en Santiago de Compostela, calle San Pedro de Mezonzo, 52, séptimo, en solicitud de autorización para desviar la línea a 10 KV. propiedad de don Abel Fernández Otero que va a la parroquia de Cebreiro, en el Ayuntamiento de El Pino, en el tramo correspondiente a dicha parroquia, con una longitud de 1.596 metros, entre los postes 1 y 21 del proyecto, quedando preparada para trabajar a 20 KV., cuya autorización administrativa fué otorgada por esta Jefatura en esta fecha.

Resultando que se ha efectuado la información pública reglamentaria, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del Decreto 2819/1966, de 20 de octubre, por término de treinta días, sin que durante dicho plazo se hubiese presentado reclamación alguna.

Considerando que la declaración de utilidad pública en concreto de la citada instalación eléctrica es procedente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.º de la Ley 10/1966, de 18 de marzo, en relación con su artículo 1.º, ya que la energía transportada por la misma se destina al servicio público.

Esta Delegación Provincial de Industria, de acuerdo con lo dispuesto en el número 3 del artículo 7.º y artículo 12 del Decreto 2819/1966, de 20 de octubre, ha resuelto:

1.º Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia, en la forma y con el alcance que se determina en la Ley 10/1966, de 18 de marzo, y en su Reglamento de aplicación de 20 de octubre del mismo año.

2.º El condicionado correspondiente a la excelentísima Diputación Provincial de La Coruña, de fecha 15 de junio de 1972, figura recogido en la Resolución de esta Delegación de Industria de fecha de hoy que aprobó el proyecto de ejecución de dicha instalación eléctrica.

3.º Esta Resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del citado Reglamento será publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la provincia de La Coruña y notificada reglamentariamente al interesado.

También se dará traslado de la misma a los Organismos que han intervenido en el expediente.

La Coruña, 23 de agosto de 1972.—El Delegado provincial, Antonio Luis Escartí Vallés.—2.824-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Málaga por la que se autoriza y declara la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 678/764, incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Sevilla, avenida de la Borbolla, 5, solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas, cuyas características principales son las siguientes:

Origen de la línea: De otra aérea existente.
 Final de la misma: Estación transformadora que se proyecta.
 Término municipal: Alhaurín el Grande.
 Tensión del servicio: 10 KV.

Tipo de la línea: Aérea.
 Longitud: 893 metros.
 Conductor: Al-ac. de 116,2 milímetros cuadrados.
 Estación transformadora: Tipo interior, de 100 KVA., relación $20.000/10.000 \pm 5\% / 398/230$ V.

Objeto: Suministrar energía a grupo de bombeo, sito en el paraje «La Arquilla».

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939; Reglamentos electrotécnicos aprobados por Decreto 3151/1966, de 28 de noviembre, y Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1949, ha resuelto:

Autorizar las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y declarar la utilidad pública de las mismas y con sujeción a las condiciones generales, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Málaga, 21 de septiembre de 1972.—El Delegado provincial, Rafael Blasco Ballesteros.—3.094-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, solicitando autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de las instalaciones eléctricas, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Referencia: 1.004.
 Origen de la línea: Apoyo número 429 de la línea Santa Margarita-Santa Coloma.
 Final de la línea: E. T. «Cooperativa».
 Término municipal que afecta: Santa Coloma de Queralt.
 Tensión de servicio: 25 Kv.
 Longitud en kilómetros: 0,410.
 Conductor: Cobre de 16 milímetros cuadrados de sección.
 Material de apoyos: Madera.
 Estación transformadora:
 Tipo: Mampostería.
 Potencia: 320 KVA.
 Relación transformación: $25.000/220/127$ V.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden ministerial de 4 de enero de 1965), ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada con la estación transformadora que se cita y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619 de 1966.

Tarragona, 25 de septiembre de 1972.—El Delegado provincial, José Antón Solé.—11.299-C.