

la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966 aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 3 de abril de 1973.—El Delegado provincial, Francisco Brosa Paláu.—5.131-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, Archs, número 10, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número de expediente: Sección 3.ª LD/ce-46357/1971.
Origen de la línea: E. T. Miret.
Final de la misma: E. T. Montes.
Término municipal a que afecta: Tarrasa.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,190.
Conductor: Cu, 50 milímetros cuadrados de sección.
Estación transformadora: Uno de 400 KVA.; 25/0,38-0,22 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 3 de abril de 1973. El Delegado provincial, Francisco Brosa Paláu.—5.149 C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, Archs, número 10, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número de expediente: Sección 3.ª LD/ce-46357/1971.
Origen de la línea: E. T. Fopinsa-4.
Final de la misma: E. T. Miret.
Término municipal a que afecta: Tarrasa.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,134 de tendido subterráneo.
Conductor: Cu, 50 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Uno de 400 KVA.; 25/0,38-0,22 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 3 de abril de 1973.—El Delegado provincial, Francisco Brosa Paláu.—5.150-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona, Via Layetana, 45. 5.ª, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número de Expediente: Sec. 3.ª. CY/ce-60492/1972.
Origen de la línea: Línea 25 KV. de Calaf a Castellfollit de R.
Final de la misma: E. M. número 2216 «Sugrañes II».
Término municipal a que afecta: Calonge de Segarra.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 80 metros de tendido aéreo.
Conductor: Al-Ac, 46,25 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Metálicos.
Estación transformadora: Propiedad del abonado.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 16 de abril de 1973.—El Delegado provincial, Francisco Brosa Paláu.—1.427-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Granada por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, Decreto 2619/1966, Ley 10/1966, de 18 de marzo, Reglamento de 23 de febrero de 1949, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria ha resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

- Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.»
- Domicilio: Granada, Escudo del Carmen, 31.
- Línea eléctrica.

Origen: Subestación Ronda.
Final: C. T. Colchón Flex.
Término municipal afectado: Granada.
Tipo: Subterránea.
Longitud en kilómetros: 1,890.
Tensión de servicio: 20 KV.
Conductores: Aluminio Tipo 3P de 311x150 milímetros cuadrados).
Capacidad de transporte: 6.000 kVA.

- Procedencia de materiales: Nacional.
- Presupuesto: 3.023.967 pesetas.
- Finalidad de la instalación: Dotar de una doble alimentación a los C. T. Almenilla, Canaveral y Colchón Flex.
- Referencia: 1.520/A. T.

Las obras se ajustarán en lo que no resulte modificado por la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, con las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta Delegación Provincial.

Se observarán los condicionados emitidos por Jefatura Provincial de Carreteras y excelentísimo Ayuntamiento de Granada, salvo en lo que se opone a los artículos 14 y 29 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

El plazo de puesta en marcha será de tres meses.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y terminación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, de 18 de marzo sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación, Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Dios guarde a V. muchos años.

Granada, 14 de abril de 1973.—Formula propuesta: El Ingeniero Jefe de la Sección de Energía, Francisco de los Santos Florido.—Conforme con la propuesta que se constituye en resolución.—El Delegado provincial, Huberto Meersmans Hurtado.—5.345 C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Jaén por la que se autoriza y declara de utilidad pública en concreto la instalación del centro de transformación y línea de alimentación que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Compañía

Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Jaén, avenida de Madrid, número 8, solicitando autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, del centro de transformación de energía eléctrica y línea de alimentación, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Nuevo centro de transformación de 160 KVA., relación 5.000 ± 5 por 100/380-220 V., a establecer en la ciudad de Andújar, denominado «Mestanza número 2», y su alimentación, mediante línea de alta tensión en cable subterráneo para 20 KV., con 454 metros de longitud, procedente de caseta denominada «Mestanza número 1».

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, del 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Estaciones Transformadoras de 23 de febrero de 1949, ha resuelto:

Autorizar la instalación del indicado centro de transformación y línea de alimentación y declarar la utilidad pública de los mismos, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Jaén, 16 de abril de 1973.—El Delegado provincial, Félix Casellas Laguna.—1.401-D.

RESOLUCION de la Delegacion Provincial de La Coruña por la que se declara la utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se hace público que, por resolución de esta Delegación, de esta fecha, se ha declarado la utilidad pública en concreto de los siguientes expedientes:

Expediente: Número 27.156.

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.»

Características:

E. T. 1. Situada en la calle Norte, que será alimentada por el cable subterráneo que procede de la subestación de Santa Marina.

E. T. 2. Situada en la calle Comercial, alimentada por el cable subterráneo que procede de la E. T. de «Ultramar».

E. T. 3. Situada en la desviación de la calle Norte, alimentada por un cable subterráneo desde la E. T. número 1, a instalar según este proyecto.

E. T. 4. Situada en la calle Comercial, alimentada desde la E. T. número 2, a instalar según este proyecto.

E. T. 5. Situada en la calle E, alimentada desde la E. T. número 4.

E. T. 6. Situada en el paseo Marítimo, alimentada por cable subterráneo procedente de la subestación de Santa Marina.

Todas estas EE. TT. están situadas en el polígono de Carranza, del Ayuntamiento de El Ferrol del Caudillo; son iguales y tendrán una potencia de 1.600 KVA., formadas por 2 transformadores de 800 KVA., cada una con una relación de transformación $20.000 \pm 2,5-5-7,5$ por 100/380-220 voltios.

Expediente: Número 27.164.

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.»

Características: EE. TT. situadas en las siguientes calles y lugares de El Ferrol del Caudillo:

Calle del Alcalde Usero, tipo interior, en caseta, de 400 KVA., relación de transformación, $15.000 \pm 2,5-5-7,5$ por 100/380-220/260-150 voltios.

Estadio Municipal, tipo interior, en caseta, de 400 KVA., relación igual que la anterior, situada en el estadio Manuel Rivera.

Calle Deporte, tipo interior, en caseta, de 800 KVA., de igual relación de transformación que las anteriores, situada en el bajo del edificio de Nuestra Señora del Rosario de la citada calle, esquina a la calle Río Mera.

Monasterio de Monfero, tipo interior, en caseta, de 400 KVA., y de igual relación de transformación, situada en la planta baja del edificio números 39/41 de dicha calle.

Río Lerez, tipo interior, en caseta, de 400 KVA., y de igual relación de transformación, situada en una caseta construida en dicha calle, próxima a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

Perbes, tipo interior, en caseta, formada por dos transformadores de 250 KVA., cada uno con relaciones de transformación $15.000 \pm 2,5-5-7,5$ por 100/380-220 y $15.000 \pm 2,5-5-7,5$ por 100/260-150 voltios, respectivamente.

Estas EE. TT. están alimentadas por cables subterráneos a 15 KV., de 1.744 metros de longitud, que las une, y que tiene

su origen en la E. T. de la calle de Pontevedra, denominada «Ensanches». El que une la E. T. Pontevedra, con las EE. TT., Alcalde Usero, Estadio, Río Lerez y Perbes, de 1.176 metros de longitud, lleva conductores de cobre de 3 por 50 milímetros cuadrados de sección, y el que va a las EE. TT. Deporte y Monasterio de Monfero, de 568 metros de longitud, y lleva conductores de 3 por 70 milímetros cuadrados de sección de aluminio.

Expediente: Número 27.143.

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.»

Características: E. T. tipo interior, en caseta, de 800 KVA., relación de transformación, $20.000-15.000 \pm 2,5-5-7,5$ por 100/380-230-153 voltios, situada en el edificio de la calle de Aleson, esquina a la avenida de Puerta de Aires, en la que se dará entrada y salida al cable subterráneo existente Damas-Marqués de San Martín (Ayuntamiento de La Coruña), con un ramal subterráneo de doble circuito de 55 metros de longitud, con conductores de cable RRV de 3 por 95 milímetros cuadrados de sección de aluminio para 15/20 KV.

Red de B. T. subterránea, que arranca de la misma, con conductores de cable plastigrón de 1 por 210 milímetros cuadrados de sección de aluminio.

Expediente: Número 27.144.

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.»

Características: Línea a 15/20 KV., de 128,80 metros de longitud, con origen en otra línea de la sociedad peticionaria y con término en la E. T. a instalar en el lugar de Fojo, del Ayuntamiento de Arteijo, con conductores LA-50, sobre aisladores de cadena de 3 elementos, Esperanza número 1.503, y con postes de hormigón de 11 metros de altura.

E. T. tipo interior, en caseta, de 25 KVA., relación de transformación $20.000-10.000 \pm 2,5-5-7,5$ por 100/380-230-153 voltios.

Esta resolución se entenderá en la forma y con el alcance que se determinan en la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre Expropiación Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Eléctricas, y en su Reglamento de aplicación aprobado por el Decreto que se deja mencionado.

La Coruña, 10 de abril de 1973.—El Delegado provincial, Antonio Luis Escartí Valls.—1.208-D.

RESOLUCION de la Delegacion Provincial de Málaga por la que se autoriza y declara la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 678/800 incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Sevilla, avenida de la Borbolla, 5, solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas, cuyas características principales son las siguientes:

Origen de la línea: Subestación algodón (calle Ayala).

Final de la misma: Transformadora proyectada.

Término municipal: Málaga.

Tensión del servicio: 10 KV.

Tipo de la línea: Subterránea.

Longitud: 220 metros.

Conductor: Aluminio de 3 por 150 milímetros cuadrados.

Estación transformadora: Tipo interior de 400 KVA., relación $20.000-10.000 \pm 5\%/380-220$ V.

Objeto: Suministrar energía a nuevos bloques de viviendas sitos en la zona de carretera de Cadiz (Hogarso).

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, Reglamentos Electrotécnicos y Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1949, ha resuelto:

Autorizar las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y declarar la utilidad pública de las mismas y con sujeción a las condiciones generales, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Málaga, 28 de abril de 1973.—El Delegado provincial, Rafael Blasco Ballesteros.—5.346-C.

RESOLUCION de la Delegacion Provincial de Segovia por la que se hace público el otorgamiento de la concesion de explotacion minera que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Segovia hace saber que por el excelentísimo señor Ministro del Departamento ha sido otorgada y titulada la siguiente concesión de explotación minera: