Coruña, calle Fernando Macías, 2, en el que solicita autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación de cinco líneas de media tensión, subterránea, a 20 KV. (provisionalmente a 15 KV.), salidas de la subestación «San Pedro de Visma» (La Coruña) y cumplido los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/-366, también de 20 de octubre, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939,
Esta Delegación Provincial, a instancia de la Sección co-

rrespondiente, ha resuelto:

Autorizar cinco líneas subterráneas a 15/20 KV., con origen

Autorizar cinco lineas subterraneas a 15/20 KV., con origen en la subestación «San Pedro de Visma» y final en la estación transformadoras «Peruleiro», centro de seccionamiento «Peruleiro», centro de seccionamiento «Finesterre», «Peruleiro-Soly centro de seccionamiento «Linares Rivas», en La Coruña. Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1968, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 2019/1968, de 20 de octubre. Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no

aplicación, aprobado por Decreto 2819/1968, de 20 de octubre. Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de lamisma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2817/1968, de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación en un plazo máximo de seis meses. Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto, se procederá nor el peticionario de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de prótroga se ordena en el capítulo IV del Decreto 1775/1967, de 22 de julio

La Coruña, 1 de septiembre de 1978.—El Delegado provincial. Alfredo Cacharro Pardo.—5.457-2.

24034

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lérida por la que se autoriza el establecimiento y declara en concreto la utilidad publica de las instalaciones eléctricas que se citan. (Referencia: A. 2.669 R. L. T.).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a petición de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.», con domicilio en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria, y Decreto de este Ministerio de 30 de junio de 1972,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía de Lérida, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar al peticionario el establecimiento de las instala-Autorizar al peticionario el establecimiento de las instala-ciones eléctricas cuyo objeto y principales características son: Ampliación de la red de A.T. con línea subterranea a 25 kilovatios, a nueva E.T. «Banca Catalana», en término muni-cipal de Bellpuig.

Linea eléctrica

Origen de la línea: E. T. número 275, «Font» (A. 1.012 R. L. T.).
Final de la línea: E. T. «Banca Catalana».
Término municipal afectado: Bellpuig.
Cruzamientos: Jefatura Provincial de Carreteras, C. C. 233,
«Flix-Bellpuig», kilómetro 19,356 y 19,500.
Diputación Provincial, Cno. L. P. 2.015, «Bellpuig-Belianes»,
kilómetro 1,000; Ayuntamiento de Bellpuig, C. «San Roque».
Tensión de servicio en KV.: 25
Longitud en kilómetros: 0 198.

Longitud en kilómetros: 0,198. Número de circuitos y conductores: Uno de 3 (1 por 70) milímetros cuadrados, de aluminio, cable subterráneo.

Estación transformadora

E.T *Banca Catalana .
Emplazamiento: Sita en calle San Roque de Bellpuig.
Tipo: Interior, subterránea, un transformador de 180 KVA., de 25/0,38 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y u Reglamento de 20 de octubre de 1966

El plazo para la terminación de la instalación reseñada es de un año a partir de la fecha de la presente resolución, no pudiendo entrar en servicio mientras no se cumplan los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966.

Previos los trámites legales, la Administración podrá declarar la caducidad de esta concesión si se comprobase la inexactitud de las declaraciones de la Empresa que figuran en el expediente o el incumplimien o del plazo conced do Lérida, 21 de junio de 1978.—El Delegado provincial, Eduardo

Mías Navés -10 591-C.

24035

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lérida por la que se autoriza el establecimiento y declara en concreto la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan. (Referencia: A. 11 c R. L. T. M. 76).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a petición de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A., con domicilio en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre Ordenación y Defensa de la Industria, y Decreto de este Ministerio de 30 de junio de 1972,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía de Lérida, a propuesta de la Sección correspondiente, ha

gía de Lérida, a propuesta de la Sección correspondiente, ha

resuelto

Autorizar al peticionario el establecimiento de las instala-ciones eléctricas cuyo objeto y principales características son: Mejorar la instalación de la E.T. número 32, «Solé», así como la línea de alimentación.

Estación transformadora

Se cambiará el emplazamiento de la E.T. retirándose 0,110 kilómetros de línea.
Emplazamiento: Término municipal de Lérida.
Transformador de 6 KV.

No varían el tipo ni la situación de la línea actual en el

tramo que se conserva. Estación transformadora número 32, «Solé», junto a Bóvila Solé, en término municipal de Lérida,

Tipo: Sobre postes, un transformador de 70 KVA., 6/0,22 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autriza a los efectos senalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de insta-

laciones eléctricas; y su Reglamento de 20 de octubre de 1966.

El plazo para la terminación de la instalación reseñada es de un año a partir de la fecha de la presente resolución, no pudiendo entrar en servicio mientras no se cumplan los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto

Previos los trámites legales, la Administración podrá declarar la caducidad de esta concesión si se comprobase la inexactitud de las declaraciones de la Empresa que figuran en el

expediente o el incumplimiento del plazo concedido.

Lérida, 28 de junio de 1978.—El Delegado provincial, Eduardo
Mías Navés.—10.588-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

24036

RESOLUCION de la Dirección General de la Producción Agraria por la que se determina la poten-cia de inscripción de los tractores marca «Agrifull», modelo Derby 60 D.T.

Solicitada por «Hispano Agrimec, S. A.», la homologación genérica de la potencia de los tractores que se citan y practicada la misma mediante su ensayo reducido en la Estación de

Mecánica Agrícola,
Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en
la Orden ministerial de 14 de febrero de 1964, hace pública su
Resolución de esta misma fecha, por la que:

1. Las Delegaciones Provinciales de Agricultura han sido autorizadas para registrar y matricular los tractores marca «Agrifull», modelo Derby 60 D.T., cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido establecida en 50 (cincuenta) C.V.

Madrid, 20 de junio de 1978.—El Director general, P. D., el Subdirector general de la Producción Vegetal, José Puerta Romero.