

Coruña, calle Fernando Macías, 2, en el que solicita autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación de cinco líneas de media tensión, subterránea, a 20 KV. (provisionalmente a 15 KV.), salidas de la subestación «San Pedro de Visma» (La Coruña) y cumplido los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, también de 20 de octubre, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939.

Esta Delegación Provincial, a instancia de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar cinco líneas subterráneas a 15/20 KV., con origen en la subestación «San Pedro de Visma» y final en la estación transformadoras «Peruleiro», centro de seccionamiento «Peruleiro», centro de seccionamiento «Finesterre», «Peruleiro-Sol» y centro de seccionamiento «Linares Rivas», en La Coruña.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de lamisma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación en un plazo máximo de seis meses. Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de prórroga se ordena en el capítulo IV del Decreto 1775/1967, de 22 de julio.

La Coruña, 1 de septiembre de 1978.—El Delegado provincial, Alfredo Cacharro Pardo.—5.457-2.

24034 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lérida por la que se autoriza el establecimiento y declara en concreto la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan. (Referencia: A. 2.669 R. L. T.).*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a petición de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria, y Decreto de este Ministerio de 30 de junio de 1972,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía de Lérida, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar al peticionario el establecimiento de las instalaciones eléctricas cuyo objeto y principales características son: Ampliación de la red de A. T. con línea subterránea a 25 kilovatios, a nueva E. T. «Banca Catalana», en término municipal de Bellpuig.

Línea eléctrica

Origen de la línea: E. T. número 275, «Font» (A. 1.012 R. L. T.).

Final de la línea: E. T. «Banca Catalana».

Término municipal afectado: Bellpuig.

Cruzamientos: Jefatura Provincial de Carreteras, C. C. 233, «Flix-Bellpuig», kilómetro 19,356 y 19,500.

Diputación Provincial, Cno. L. P. 2.015, «Bellpuig-Belianes», kilómetro 1,000; Ayuntamiento de Bellpuig, C. «San Roque».

Tensión de servicio en KV.: 25.

Longitud en kilómetros: 0,198.

Número de circuitos y conductores: Uno de 3 (1 por 70 milímetros cuadrados, de aluminio, cable subterráneo).

Estación transformadora

E. T. «Banca Catalana».

Emplazamiento: Sita en calle San Roque, de Bellpuig.

Tipo: Interior, subterránea, un transformador de 180 KVA., de 25/0,38 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de 20 de octubre de 1966.

El plazo para la terminación de la instalación reseñada es de un año a partir de la fecha de la presente resolución, no pudiendo entrar en servicio mientras no se cumplan los trá-

mites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966.

Previos los trámites legales, la Administración podrá declarar la caducidad de esta concesión si se comprobare la inexactitud de las declaraciones de la Empresa que figuran en el expediente o el incumplimiento del plazo concedido.

Lérida, 21 de junio de 1978.—El Delegado provincial, Eduardo Mías Navés.—10.591-C.

24035 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lérida por la que se autoriza el establecimiento y declara en concreto la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan. (Referencia: A. 11 c R. L. T. M. 76).*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a petición de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre Ordenación y Defensa de la Industria, y Decreto de este Ministerio de 30 de junio de 1972.

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía de Lérida, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto.

Autorizar al peticionario el establecimiento de las instalaciones eléctricas cuyo objeto y principales características son: Mejorar la instalación de la E. T. número 32, «Solé», así como la línea de alimentación.

Estación transformadora

Se cambiará el emplazamiento de la E. T. retirándose 0,110 kilómetros de línea.

Emplazamiento: Término municipal de Lérida.

Transformador de 6 KV.

No varían el tipo ni la situación de la línea actual en el tramo que se conserva.

Estación transformadora número 32, «Solé», junto a Bóvila Solé, en término municipal de Lérida.

Tipo: Sobre postes, un transformador de 70 KVA., 6/0,22 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de 20 de octubre de 1966.

El plazo para la terminación de la instalación reseñada es de un año a partir de la fecha de la presente resolución, no pudiendo entrar en servicio mientras no se cumplan los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966.

Previos los trámites legales, la Administración podrá declarar la caducidad de esta concesión si se comprobare la inexactitud de las declaraciones de la Empresa que figuran en el expediente o el incumplimiento del plazo concedido.

Lérida, 28 de junio de 1978.—El Delegado provincial, Eduardo Mías Navés.—10.588-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

24036 *RESOLUCION de la Dirección General de la Producción Agraria por la que se determina la potencia de inscripción de los tractores marca «Agrifull», modelo Derby 60 D.T.*

Solicitada por «Hispano Agrimec, S. A.», la homologación genérica de la potencia de los tractores que se citan y practicada la misma mediante su ensayo reducido en la Estación de Mecánica Agrícola,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en la Orden ministerial de 14 de febrero de 1964, hace pública su Resolución de esta misma fecha, por la que:

1. Las Delegaciones Provinciales de Agricultura han sido autorizadas para registrar y matricular los tractores marca «Agrifull», modelo Derby 60 D.T., cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido establecida en 50 (cincuenta) C.V.

Madrid, 20 de junio de 1978.—El Director general, P. D., el Subdirector general de la Producción Vegetal, José Puerta Romero.

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado.

Marca «Agrifull».
 Modelo Derby 60 D.T.
 Tipo Ruedas.
 Número de bastidor o chasis 10574.
 Fabricante Agrifull Tosselli, Ferrara (Italia).
 Motor: Denominación V.M., modelo 1053.
 Número 317289.
 Combustible empleado Gas-oil. Densidad, 0,840. Número de cetano, 50.

Potencia del tractor a la toma de fuerza (CV)	Velocidad (r. p. m.)		Consumo específico (gr./CV. hora)	Condiciones atmosféricas	
	Motor	Toma de fuerza		Temperatura (°C)	Presión (mm Hg)

I. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 r. p. m. de la toma de fuerza						
Datos observados	46,4	2.044	540	211	15	711
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales	49,6	2.044	540	—	15,5	760

II. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor —2.300 r. p. m.— designada como nominal por el fabricante para toda clase de trabajos						
Datos observados	51,2	2.300	608	215	15	711
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales	54,7	2.300	608	—	15,5	760

III. Observaciones: