

Línea eléctrica

Origen: Apoyo número 10 de la línea entronque Pilar Viejo C.T. II de Empresa peticionaria.
Final: C.T. proyectado número 4.
Tipo: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,380.
Tensión de servicio: 15/20 KV.
Conductores: Aluminio-acero de 3 por 31 milímetros cuadrados de sección.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cristal cadena.

Estación transformadora

Emplazamiento: Calle Vista Hermosa en Monesterio.
Tipo: Aérea.
Potencia: 100 KVA.
Relación de transformación: 15.000 ± 5 por 100/380-220 V.
Mejora de la red de baja tensión existente en la población con conductores sobre fachadas.
Finalidad de la instalación: Mejora del sector.
Presupuesto: 3.185.981 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Referencia: 14.208/10.372.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 8 de octubre de 1980.—El Delegado provincial accidental, Manuel Pineda López.—632-C.

2709

RESOLUCION de 18 de octubre de 1980, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización y declaración, en concreto, de utilidad pública, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: «Eléctrica Tentudia, S. A.»
Domicilio: Pastor y Landero, 31, Sevilla.

Línea eléctrica

Origen: Línea a Las Canteras, apoyo número 5.
Final: Centro de transformación proyectado.
Término municipal afectado: Almadén de la Plata.
Tipo: Aérea.
Longitud en kilómetros: 1,8.
Tensión de servicio: 15/20 KV.
Conductores: Aluminio-acero 31,1 milímetros cuadrados.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cadenas de vidrio templado.

Estación transformadora

Emplazamiento: Calle Laguna, Almadén de la Plata.
Finalidad de la instalación: Mejora del servicio en Almadén de la Plata.

Características principales:
Tipo: Intemperie.
Potencia: 100 KVA.
Relación de transformación: 15.000 (20.000) 127-250-380 V.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto: 2.117.730 pesas.
Referencia: R. A. T. 12.270.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Sevilla, 18 de octubre de 1980.—El Delegado provincial, Juan Grau Carril.—631-C.

2710

RESOLUCION de 22 de octubre de 1980, de la Delegación Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona, V. Layetana, 45-5.º, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.ª AS/ce-18.023/79.

Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta tensión con línea en tendido subterráneo.

Origen de la Línea: Apoyo terminal aéreo-subterráneo de la línea a 25 KV a P. T. 389 a retirar.

Final de la misma: Nueva E. T. 2.445 «Urbanización Gonsaus».

Término municipal a que afecta: Bagá.

Tensión de servicio: 25 KV.

Longitud en kilómetros: 117 metros de tendido subterráneo.

Conductor: Aluminio, tres (1 por 95) milímetros cuadrados de sección.

Estación transformadora: Uno de 250 KVA.; 25 / 0,380-0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1966, ha resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 22 de octubre de 1980.—El Delegado provincial.—55-D.

2711

RESOLUCION de 28 de octubre de 1980, de la Delegación Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona, Vía Layetana, 45-5.º, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número de expediente: Sección 3.ª AS/ce-21.364/79.

Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta tensión con línea en tendido aéreo.

Origen de la línea: C. T. Cercs.

Final de la misma: Apoyo número 4 de la línea Fágola-Berga.

Término municipal a que afecta: Cercs.

Tensión de servicio: Línea de Fecsa.

Longitud en kilómetros: 0,844 de tendido aéreo.

Conductor: Aluminio-acero; 74,37 milímetros cuadrados de sección.

Material de apoyos: Metálicos.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1966, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 28 de octubre de 1980.—El Delegado provincial, accidental.—34-D.

2712

RESOLUCION de 28 de octubre de 1980, de la Delegación Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona, Vía Layetana, 45-5.º, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número de expediente: Sección 3.ª AS/ce-2.023/80.

Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta tensión con línea en tendido aéreo.