

vada a cabo entre las partes para la revisión salarial del Convenio Colectivo de Empresa de 11 de julio de 1980.

En dicho escrito, el señor Santesmases manifiesta, en esencia, que la vigencia del Convenio expira el 31 de enero de 1982 y que no contiene cláusula de revisión salarial para el segundo año, por lo que no existe, para la Empresa, obligación de negociar, habiéndolo hecho por mera voluntad, para paliar la incidencia de la inflación en los salarios y evitar tensiones laborales en su seno.

Expresa asimismo que ALDEASA está dispuesta a revisar voluntariamente las tablas salariales del Convenio vigente en un 10 por 100 (diez por ciento) proporcionalmente o llegar hasta un 11,25 por 100 de la masa salarial repartido selectivamente para el período comprendido entre el 1 de febrero de 1981 y el 31 de enero de 1982. Los trabajadores—se hace constar en el referido escrito—, habían solicitado en las deliberaciones un incremento del 18 por 100.

II

El 29 de abril último se presenta en el citado Ministerio por don Juan Carazo Montijano, don Antonio Gil Sánchez del Río y don Federico Alvarez Villalón, en su nombre y en el de los demás trabajadores de la Empresa, escrito de contestación al de planteamiento de Conflicto, cuyo contenido fundamental puede resumirse, 1.º: En su consideración de que existe, en efecto, obligación para la Empresa de revisar los salarios, porque «si bien es cierto que el Convenio que se trata de revisar no dispone de ninguna cláusula que así lo determine, sería absurdo pretender que con el incremento del 14 por 100 sobre tabla salarial, aplicado en 1 de febrero de 1980 se cubriera un período de dos años, cuando se sabía a priori que la inflación en uno sólo no sería inferior a un 15 por 100; 2.º: En que la exposición de hechos formulada por la Empresa no es correcta y además es confusa, y 3.º: En que, dictada la sentencia de 8 de abril pasado, por el Tribunal Constitucional, no hay posibilidad de que la autoridad laboral dicte Laudo de Obligado. Cumplimiento que ponga fin al procedimiento de conflicto instado, como se solicita en la demanda de planteamiento.

III

Citadas de comparecencia las partes por la Dirección General de Trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 23, del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, se celebró la correspondiente reunión, el día 5 del presente mes, asistiendo a ella la representación de la Empresa y la de los trabajadores de aquella, y actuando de Presidente don Manuel Sancho Soria, Jefe de la Sección de Comercio, Espectáculos y Cinematografía. En el acta correspondiente a esta reunión, se recoge la posición mantenida por cada representación y cómo no se pudo conseguir avenencia en el porcentaje de incremento salarial de las tablas del Convenio vigente, puesto que la Empresa mantuvo el ofrecimiento de un 12 por 100 sobre tablas, que el día anterior había comunicado, por escrito, al personal, y los trabajadores, sostuvieron, como última reivindicación, la del 14 por 100.

En cambio, consta en dicha acta que sí hubo acuerdo en la determinación de las partes de «someterse al arbitraje voluntario, designando al ilustrísimo señor Director general de Trabajo como árbitro, obligándose a estar y pasar por el Laudo que éste dicte, cuyo contenido deberá ceñirse, exclusivamente, a la materia objeto del presente procedimiento de Conflicto, es decir, a la fijación del porcentaje de incremento salarial de las tablas del Convenio Colectivo de la Empresa ALDEASA, de 11 de julio de 1980, para el período que va de 1 de febrero de 1981 a 31 de enero de 1982.

En virtud de lo expuesto, y aceptando en sus propios términos el mandato conferido,

Vistos y examinados por mí, el Director general de Trabajo, los antecedentes mencionados, y ponderadas las circunstancias concurrentes, tengo a bien dictar el siguiente

LAUDO

Primero.—Se incrementa en un 13 por 100 la tabla salarial anexa al Convenio Colectivo de Trabajo de la Empresa Nacional «Almacenes, Depósitos y Estaciones Aduaneras, Sociedad Anónima (ALDEASA), de 11 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 23 de agosto).

Segundo.—Dicho incremento salarial surtirá efectos desde el 1 de febrero del presente año hasta el 31 de enero de 1982.

Así, según mi leal saber y entender, sin sujeción a forma y cumpliendo el encargo recibido, resuelvo en los términos expuestos la cuestión sometida a mi criterio, firmando el presente Laudo, y entregando a cada parte un ejemplar, a efectos de su ulterior tramitación y presentación en la Dirección General de Trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 90.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores.

Madrid, 14 de mayo de 1981.—Fernando Somoza Albardonedo.

M^o DE INDUSTRIA Y ENERGIA

15027

RESOLUCION de 6 de marzo de 1981, de la Delegación Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona, Vía Layetana, 45-5.º en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.ª AS/ce-16.545/79.

Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta tensión, con línea en tendido aéreo.

Origen de la línea: Apoyo 16, línea 25 KV. «Manresa II», por Boades.

Final de la misma: E. T. 238 «Bóvila Basomba».

Término municipal a que afecta: San Vicente de Castellet.

Tensión de servicio: 25 KV.

Longitud: 203 metros de tendido aéreo.

Conductor: Aluminio-acero de 46,25 milímetros cuadrados de sección.

Material de apoyos: Metálico.

Estación transformadora: Uno de 315 KVA., 25/0,380-0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 6 de marzo de 1981.—El Delegado provincial accidental.—1.596-D.

15028

RESOLUCION de 6 de marzo de 1981, de la Delegación Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona, Vía Layetana, 45-5.º, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.ª AS/ce-16.545/79.

Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta tensión con línea en tendido aéreo.

Origen de la línea: Apoyo 27, línea 25 KV., «Manresa II», por Boades.

Final de la misma: Apoyo 1, línea existente a E. T. 220, «Manf. Jorvi».

Término municipal a que afecta: San Vicente de Castellet.

Tensión de servicio: 25 KV.

Longitud: 60 metros.

Conductor: Aluminio-acero de 46,25 milímetros cuadrados de sección.

Material de los apoyos: Metálicos y hormigón pretensado.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de junio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 6 de marzo de 1981.—El Delegado provincial accidental.—1.597-D.

15029

RESOLUCION de 6 de marzo de 1981, de la Delegación Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona,

Vía Layetana, 45-5.º, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.ª AS/ce-16.545/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta tensión, con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Apoyo 15, tramo línea 25 KV., doble circuito.
Final de la misma: Apoyo 42, línea 25 KV. quintuple a S. E. 159, «San Vicente».
Término municipal a que afecta: San Vicente de Castellet.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 2.792 metros.
Conductor: Aluminio-acero de 147,1 milímetros cuadrados de sección.
Material de los apoyos: Metálicos.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 3 de marzo de 1981.—El Delegado provincial, accidental.—1.595-D.

15030 *RESOLUCION de 6 de marzo de 1981, de la Delegación Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona, Vía Layetana, 45-5.º, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número de expediente: Sección 3.ª AS/ce-16.545/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta tensión, con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Apoyo 20, línea 25 KV., «Manresa II», por Eoadas.
Final de la misma: E. T. 179, «Bda. Estación».
Término municipal a que afecta: San Vicente de Castellet.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 518 metros de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero de 46,25 milímetros cuadrados de sección.
Material de los apoyos: Metálicos.
Estación transformadora: Uno de 100 KVA., 25/0,380-0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 6 de marzo de 1981.—El Delegado provincial accidental.—1.598-D.

15031 *RESOLUCION de 6 de marzo de 1981, de la Delegación Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona, Vía Layetana, 45-5.º, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.ª AS/ce-16.545/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta tensión, con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: S. E. 159, «San Vicente».
Final de la misma: Apoyo número 2, línea 25 KV., doble circuito, «Monistrol I y II».
Término municipal a que afecta: San Vicente de Castellet.
Tensión de servicio: 25 KV.

Longitud: 456 metros de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero de 147,1 y 74,37 milímetros cuadrados de sección.
Material de los apoyos: Metálico.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 6 de marzo de 1981.—El Delegado provincial accidental.—1.599-D.

15032 *RESOLUCION de 23 de marzo de 1981, de la Dirección General de la Energía, por la que se autoriza a «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», el establecimiento de una línea eléctrica a 220 KV. en la provincia de Barcelona y se declara su utilidad pública.*

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de este Ministerio en Barcelona, a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza de Cataluña, número 2, solicitando autorización para instalar una línea de transporte de energía eléctrica y la declaración en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939,

Esta Dirección General de la Energía, a propuesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», el establecimiento de la línea de transporte de energía eléctrica a 220 KV., con origen en el punto de conversión «San Andrés» y final en el apoyo número 6 de la derivación a Santa Coloma de la línea de igual tensión «Badalona-Sentmenat». Será un doble circuito «duplex» con apoyos metálicos, conductores de aluminio-acero de 546,1 milímetros cuadrados de sección y cadena de aisladores de vidrio. Para la protección contra las sobretensiones de origen atmosférico dispondrá de dos cables de tierra de «alumoweld» de 58,06 milímetros cuadrados de sección. La longitud total será de 2,3 kilómetros, afectando el trazado a los términos municipales de Barcelona y Santa Coloma.

La finalidad es ampliar y mejorar la capacidad de servicio de las redes de distribución de la zona.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Madrid, 23 de marzo de 1981.—El Director general.—5.955-C.

15033 *RESOLUCION de 26 de marzo de 1981, de la Delegación Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona, Vía Layetana, 45-5.º, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.ª AS/ce-8.715/80.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta tensión, con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Línea «Circunvalación Esparraguera», derivación a E. T. números 7.341 y 7.343.
Final de la misma: E. T. 6.207, «Can Comelles», y derivación a EE. TT. números 6.924 y 7.119.
Término municipal a que afecta: Esparraguera.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 1,013 de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero de 74,37 y 46,25 milímetros cuadrados de sección.
Material de los apoyos: Metálicos.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la