

ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Lugo, 17 de septiembre de 1985.-El Delegado provincial, Jesús Bendaña Suárez.-5.891-2 (65400).

20791 *RESOLUCION de 23 de septiembre de 1985, de la Delegación Provincial de Lugo de la Consejería de Industria, Energía y Comercio, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita: LMT y CT Zanfoga, Ayuntamiento de Piedrafita.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a petición de «Unión Eléctrica-Fenosa, Sociedad Anónima», con domicilio en Orense, Sáenz Diez, 95, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una instalación eléctrica de media tensión, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento, aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2634/1980, de 31 de julio, sobre transferencia de competencias de la Administración del Estado a la Xunta de Galicia en materia de industria,

Esta Delegación Provincial, ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica-Fenosa, Sociedad Anónima», la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes: Línea media tensión de 20 KV, conductor LA-30, apoyos de hormigón o metálicos, origen en la línea Linares-Pacios y final en el CT «Zanfoga», con una longitud de 176 metros. Centro de transformación, intemperie; apoyo de hormigón, sito en Zanfoga, de 50 KVA 20.000/380/220 V.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Lugo, 23 de septiembre de 1985.-El Delegado provincial, Jesús Bendaña Suárez.-6.084-2 (66932).

20792 *RESOLUCION de 23 de septiembre de 1985, de la Delegación Provincial de Lugo de la Consejería de Industria, Energía y Comercio, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita: LL, MM, TT, CC,TT, en Pasarin, Enfostela, Samesode y Castro, Ayuntamiento de Guitiriz.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a petición de «Unión Eléctrica-Fenosa, Sociedad Anónima», con domicilio en La Coruña, calle Fernando Macías, 2, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una instalación eléctrica de media tensión, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento, aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2634/1980, de 31 de julio, sobre transferencia de competencias de la Administración del Estado a la Xunta de Galicia en materia de industria,

Esta Delegación Provincial, ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica-Fenosa, Sociedad Anónima», la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes: Cuatro líneas MT, 15/20 KV, conductor LA-30 que suministrarán los centros de Pasarin, Enfostela, Samesode y Castro. La que suministrará a CT «Pasarin», derivará, lo mismo que suministrará al CT «Enfostela», del apoyo número 23 de la línea César-Arcacavada, la que suministrará el CT «Samesode», derivará del apoyo 4 de la línea Arcacavada-Santa Cruz de Parga y la que va al CT «Castro», del apoyo 1 de la línea Santa Cruz de Parga-Penalbico, de 998, 950, 418 y 999 metros, respectivamente. Centros de transformación en Samesode, Enfostela, Pasarin y Castro, todos intemperie 25 KVA, apoyo hormigón 15/20 KV \pm 2,5-5 por 100 380/220 V.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966,

sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Lugo, 23 de septiembre de 1985.-El Delegado provincial, Jesús Bendaña Suárez.-6.086-2 (66934).

20793 *RESOLUCION de 23 de septiembre de 1985, de la Delegación Provincial de Lugo de la Consejería de Industria, Energía y Comercio, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita: CT y RBT en Pombeiro, Ayuntamiento de Ferreira de Pantón.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a petición de «Unión Eléctrica-Fenosa, Sociedad Anónima», con domicilio en Orense, Sáenz Diez, 95, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una instalación eléctrica de media tensión, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento, aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2634/1980, de 31 de julio, sobre transferencia de competencias de la Administración del Estado a la Xunta de Galicia en materia de industria,

Esta Delegación Provincial, ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica-Fenosa, Sociedad Anónima», la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes: Centro de transformación, intemperie, apoyo de hormigón, sito en Pombeiro, de 160 KVA 20.000/380/220 V. Línea de baja tensión, conductores RZ-95-50-25, apoyos de hormigón o grapados para suministro de energía a 126 abonados de la parroquia de Pombeiro, Ayuntamiento de Ferreira de Pantón.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Lugo, 23 de septiembre de 1985.-El Delegado provincial, Jesús Bendaña Suárez.-6.085-2 (66933).

20794 *RESOLUCION de 23 de septiembre de 1985, de la Delegación Provincial de Lugo de la Consejería de Industria, Energía y Comercio, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita: LMT, CT y RET en Vilar do Monte, César y Pape, del Ayuntamiento de Sarria.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a petición de «Unión Eléctrica-Fenosa, Sociedad Anónima», con domicilio en Orense, Sáenz Diez, 95, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una instalación eléctrica de media tensión, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento, aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2634/1980, de 31 de julio, sobre transferencia de competencias de la Administración del Estado a la Xunta de Galicia en materia de industria,

Esta Delegación Provincial, ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica-Fenosa, Sociedad Anónima», la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes: Línea media tensión de 20 KV, conductor LA-30, apoyos de hormigón o metálicos, origen en la línea Sarria-Triacastela, apoyo número 25 y final en el CT «Pape», con una longitud de 1.511 metros. Centro de transformación, intemperie; apoyo de hormigón, sito en Pape, de 25 KVA 20.000/380/220 V; líneas de baja tensión, conductores de RZ-95-50-25, apoyos de hormigón o grapados para suministro de energía a 11 abonados del lugar de Pape, Ayuntamiento de Sarria.