

**25248** RESOLUCION de 17 de octubre de 1985, de los Servicios Territoriales de Industria de Tarragona del Departamento de Industria y Energía, por la que se autoriza la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en estos Servicios de Industria relativo a la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: LAT-4695, a 25 KV a la estación transformadora «Roig», T-14451.

Peticionario: «Fecsa», plaza Cataluña, 2, Barcelona.

Instalación: Línea aérea para el transporte de energía eléctrica a 25 KV, con conductor de aluminio de LA-30 milímetros de sección, con una longitud de 1,916 kilómetros, desde el apoyo sin número de la línea a 25 KV, a la estación transformadora «Convento» a la estación transformadora «Roig», con una potencia de 50 KVA.

Presupuesto: 1.757.000 pesetas.

Situación: Término municipal de Horta de San Juan.

Finalidad: Ampliar y mejorar el suministro de energía eléctrica.

Procedencia de materiales: Nacional.

Vista la documentación presentada para su tramitación, estos Servicios Territoriales de Industria, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre de 1966, han resuelto otorgar autorización administrativa y declaración de utilidad pública.

Tarragona, 16 de octubre de 1985.—El Ingeniero-Jefe, Jaime Femenia Signes.—18.146-C (78089).

**25249** RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 1985, de los Servicios Territoriales de Industria de Tarragona del Departamento de Industria y Energía, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en los expedientes promovidos a petición de la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, estos Servicios Territoriales de Industria de Tarragona, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, Ley 10/1966, Decreto 1775/1967 y Reglamento de Líneas Eléctricas de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar y declarar la utilidad pública a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

1. Expediente LAT 5.242. Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de El Morell, con línea subterránea trifásica, un circuito de 0,306 kilómetros de longitud. Conductores de aluminio de 150 milímetros cuadrados. Origen estación transformadora 3.637 y final estación transformadora 3.620, «Pueblo». Transformador de 400 KVA a 25/0,38-0,22 KV.

2. Expediente LAT 5.243. Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de La Poble de Mafumet, con línea mixta trifásica, un circuito de 0,069 kilómetros de longitud (0,054 aéreos y 0,015 subterráneos). Conductores de aluminio-acero de 43,1 milímetros cuadrados (aéreos) y aluminio de 150 milímetros cuadrados (subterráneos). Origen en apoyo T-16, línea a estación transformadora 3.857 y final en estación transformadora 3.618, «Sindicato Agrícola». Transformador de 50 KVA a 25/0,22-0,127 KV.

3. Expediente LAT 3.245. Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de El Vendrell, con línea aérea trifásica, un circuito de 0,040 kilómetros de longitud. Conductores de aluminio-acero de 43,1 milímetros cuadrados. Origen en apoyo P-2, línea a estación transformadora 3.083 y final en puesto transformador 4.177, «Juan Vives». Transformador de 50 KVA a 25/0,38-0,22 KV.

4. Expediente LAT 5.259. Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de El Morell, con línea subterránea trifásica, un circuito de 0,521 kilómetros de longitud. Conductores de aluminio de 150 y 240 milímetros cuadrados. Origen en estación transformadora 3.857 y final en estación transformadora 3.567, «Oficinas Morell». Transformador de 50 KVA a 25/0,38-0,22 KV.

5. Expediente LAT 5.260. Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de El Vendrell, con línea subterránea trifásica, dos circuitos de 0,122 kilómetros de longitud. Conductores de aluminio de 150 milímetros cuadrados. Origen con salida a estación transformadora 4.074 y final a estación transformadora 4.180, «Hermandos Rubio López». Transformador de 100 KVA a 25/0,38-0,22 KV.

6. Expediente LAT 5.261. Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de El Catllar, con líneas aérea trifásica, un circuito de 0,037 kilómetros de longitud. Conductores de aluminio-acero de 43,1 milímetros cuadrados. Origen en apoyo P-16 línea a estación transformadora 3.814 y final en puesto transformador 4.179, «Juan Olivé Dalmáu». Transformador de 50 KVA a 25/0,38-0,22 KV.

7. Expediente LAT 5.262. Ampliación de red de distribución a 25 KV en el término municipal de Calafell, con línea subterránea trifásica, un circuito de 0,457 kilómetros de longitud. Conductores de aluminio de 150 y 240 milímetros cuadrados. Origen en estación transformadora 3.894 y final en estación transformadora 4.178, «Eurollar, S. A.». Transformador de 250 KVA a 25/0,38-0,22 KV.

8. Expediente LAT 5.244. Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Roda de Bará, con línea aérea trifásica, un circuito de 0,012 kilómetros de longitud. Conductores de aluminio-acero de 43,1 milímetros cuadrados. Origen en apoyo P-2 línea a estación transformadora 4.113 y final en puesto transformador 4.182, «Camping El Arco». Transformador de 100 KVA a 25/0,38-0,22 KV.

Tarragona, 24 de octubre de 1985.—El Ingeniero Jefe, Jaime Femenia Signes.—7.113-7 (80013).

**25250** RESOLUCION de 24 de octubre de 1985, de los Servicios Territoriales de Industria de Tarragona del Departamento de Industria y Energía, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en los expedientes promovidos a petición de la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, estos Servicios Territoriales de Industria de Tarragona, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, Ley 10/1966, Decreto 1775/1967 y Reglamento de Líneas Eléctricas de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar y declarar la utilidad pública a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

1. Expediente LAT 4.518. Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Calafell, con línea subterránea de un circuito, trifásica, de 0,276 kilómetros de longitud y conductores de aluminio de 150 milímetros. Origen en estación transformadora 4.127 y final en nueva estación transformadora 4.128, «Urbanización l'Estany». Transformador de 1.000 KVA a 25/0,38-0,22 KV.

2. Expediente LAT 4.527. Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Tarragona, con línea aérea de un circuito, trifásica de 0,026 kilómetros de longitud y conductores de aluminio-acero de 43,1 milímetros cuadrados. Origen en apoyo P-12 línea a estación transformadora 3.370 y final en Centro de medición a 25 KV número 4.126, «Ayuntamiento de Tarragona».

3. Expediente LAT 5.168. Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Santa Oliva, con línea aérea y subterránea de 1,335 y 0,038 kilómetros, respectivamente. Conductores de aluminio-acero de 43,1 milímetros cuadrados de cobre de 35 milímetros cuadrados y apoyos de madera y hormigón. Origen en apoyo P-11 línea a estación transformadora 3.976 y final en estación transformadora 3.983, «Urbanización Vendrell Junior». Transformador de 160 KVA a 25/0,38-0,22 KV.

4. Expediente LAT 5.169. Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Calafell, con línea subterránea de dos circuitos, trifásica, de 0,015 kilómetros de longitud y conductores de aluminio de 150 milímetros cuadrados. Origen en línea a estación transformadora 3.958 y final en estación transformadora 4.172, «Construcción y Urbanización Sierra Nevada». Transformador de 100 KVA a 25/0,38-0,22 KV.

5. Expediente LAT 5.180. Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Bellveí, con línea aérea de un circuito, trifásica, de 0,450 kilómetros de longitud y conductores de aluminio-acero de 43,1 milímetros cuadrados. Origen en apoyo P-17 línea a estación transformadora 4.089 y final en estación transformadora 3.978, «Masets». Transformador de 250 KVA a 25/0,38-0,22-0,127 KV.

6. Expediente LAT 5.181. Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Santa Oliva, con línea aérea de un circuito, trifásica, de 0,170 kilómetros de longitud y conductores

de aluminio-acero de 43,1 milímetros cuadrados. Origen en apoyo P-6 línea a estación transformadora 4.089 y final en estación transformadora 3.982, «Torrente Santa Oliva». Transformador de 50 KVA a 25/0,38-0,22 KV.

7. Expediente LAT 5.182. Ampliación red de distribución a 11 KV en el término municipal de Calafell, con línea aérea y subterránea de 0,531 y 0,080 kilómetros de longitud, respectivamente. Conductores de cobre de 16 y 25 milímetros cuadrados, apoyos de madera y hormigón. Origen en P. sin número línea Segur y final en estación transformadora 3.957, «Orbaneja». transformador de 400 KVA a 11/0,38-0,22 KV.

8. Expediente LAT 5.183. Variante red de distribución a 25 KV en el término municipal de Tarragona, con línea aérea de dos circuitos, trifásicos, de 0,397 kilómetros de longitud y conductores de aluminio-acero y cobre de 116,2 y 50 milímetros cuadrados. Origen en apoyo P-50 línea Altafulla I-II y final en apoyo P-56 de la misma línea (variante por situación antirreglamentaria).

Tarragona, 24 de octubre de 1985.-El Ingeniero Jefe, Jaime Femenia Signes.-7.112-7 (80012).

**25251** RESOLUCION de 28 de octubre de 1985, de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona del Departamento de Industria y Energía, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en los expedientes promovidos a petición de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, Sociedad Anónima», con domicilio en Barcelona, plaza de Cataluña, número 2, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, estos Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, Ley 10/1966, Decreto 1775/1967 y Reglamento de Líneas Eléctricas de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar y declarar la utilidad pública a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de las instalaciones eléctricas de características principales siguientes:

1. Referencia AS/ce-57647/84-B. 19.724.-Reforma, línea a 25 KV Carce-Vallcebre, tramo entre los apoyos 33 y 49, términos municipales de Vallcebre y Salces. Línea aérea a 25 KV longitud de 4,142 kilómetros. Conductores: Aluminio-acero de 117 milímetros cuadrados de sección. Apoyos metálicos.

2. Referencia AS/ce-57648/84-B. 19.725.-Reforma, línea a 25 KV Vallcebre-Saldes entre los apoyos 50 y 66 en el término municipal de Vallcebre y Saldes. Línea aérea a 25 KV longitud de 2,916 kilómetros. Conductores: Aluminio-acero de 117 milímetros cuadrados de sección. Apoyos metálicos.

3. Referencia AS/ce-57649/84-B. 19.726.-Instalación línea aérea Saldes, en el término municipal de Saldes, entre apoyo número 66 al número 75. Línea aérea a 25 KV longitud de 1,040 kilómetros. Conductores: Aluminio-acero de 117 milímetros cuadrados de sección. Apoyos metálicos.

4. Referencia AS/ce-57650/84-B. 19.732.-Reforma de los P.Ts. 150 Domenech a 11 KV 66, Can Cardó a 25 KV y 47 Santa Maria del Camí a 25 KV en los términos municipales de Odena, Sant Martí de Tous y Veciana. Sustitución de los P.Ts. sobre apoyos de madera por apoyos metálicos.

Barcelona, 28 de octubre de 1985.-El Ingeniero Jefe, Vicenc Franch i Casabó.-18.476-C (79547).

**25252** RESOLUCION de 8 de noviembre de 1985, de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, del Departamento de Industria y Energía, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en los expedientes promovidos a petición de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso,

Estos Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, Ley 10/1966, Decreto 1775/1967 y Reglamento de Líneas Eléctricas de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar y declarar la utilidad pública, a los efectos de la imposición de la servidumbre

de paso, en las condiciones establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de las instalaciones eléctricas de características principales siguientes:

1. Expediente BH/ce-65009/85.-Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Viladecans, con línea subterránea trifásica, un circuito de 0,196 kilómetros de longitud; conductores AI de 150 milímetros cuadrados. Origen en CT 4.146, urbanización «La Parellada y final c/s. derivación a CT 4.133.

2. Expediente BH/ce-65010/85.-Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Viladecans, con línea mixta trifásica, un circuito de 0,226 kilómetros de longitud; conductores AI-Ac de 43,1 milímetros cuadrados (aérea) y AI de 150 milímetros cuadrados (subterránea). Origen T-s/número LE-12, «V. Hermanos, S. A.», y final CT 4.146. Transformador de 300 KVA y relación 25/0,38-0,22 KV.

3. Expediente BH/ce-65012/85.-Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Viladecans, con línea subterránea trifásica, un circuito de 0,051 kilómetros de longitud; conductores AI de 150 milímetros cuadrados y cobre 95 milímetros cuadrados. Origen en CT 4.146, urbanización «La Parellada y final c/s. derivación a CT 6.014.

4. Expediente BH/ce-63241/85.-Ampliación red de distribución a 25 KV en los términos municipales de Rubí y San Cugat del Vallés, con línea aérea trifásica, un circuito de 0,542 kilómetros de longitud; conductores AI-Ac de 43,1 milímetros cuadrados. Origen en T 16, línea LE-141, Rubí-San Feliu, y final CT 8.604. Transformador de 250 KVA y relación 25/0,38-0,22 KV.

5. Expediente BH/ce-63240/85.-Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Santa Coloma de Gramanet, con línea subterránea, trifásica, dos circuitos de 0,07 kilómetros de longitud; conductores AI de 150 milímetros cuadrados. Origen c/s unión CCTT 7.258-7.259 y final CT 8.590. Transformador de 1.000 KVA y relación 25/0,38-0,22 KV.

Barcelona, 8 de noviembre de 1985.-El Ingeniero jefe, Vicenc Franch i Casabó.-7.213-7 (82150).

## GALICIA

**25253** RESOLUCION de 17 de octubre de 1985, de la Delegación Provincial de Orense de la Consejería de Industria, Energía y Comercio, por la que se hace público el otorgamiento del permiso de investigación que se cita.

La Delegación Provincial de Industrial, de la Xunta de Galicia, en Orense, hace saber:

Que ha sido otorgado el siguiente permiso de investigación:

Número: 4.459. Nombre: Cadesa 4. Mineral: Recursos de la Sección C. Cuadrículas: 28. Término municipal: Villamartin de Valdeorras. Peticionario: «Canteras del Noroeste, Sociedad Anónima».

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 101 del vigente Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Orense, 17 de octubre de 1985.-El Delegado provincial, Alfredo Cacharro Pardo.-17.513-E (81141).

**25254** RESOLUCION de 21 de octubre de 1985, de la Delegación Provincial de La Coruña de la Consejería de Industria, Energía y Comercio, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. Referencia: Expediente número 50.772.

Visto el expediente de referencia, incoado a instancia de «Unión Eléctrica-Fenosa, Sociedad Anónima», con domicilio en Fernando Macías, 2, La Coruña, en el que solicita autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública para LMT, 15/20 KV, CT 25 KVA aéreo, RBT en Brueiro (Oza de los Rios), y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, también de 20 de octubre, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939.