

Quinto.—Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo a que se refiere esta Resolución, deberán cumplir todos los condicionamientos contenidos en el anexo al certificado de aprobación de modelo.

Tres Cantos, 29 de diciembre de 1992.—El Presidente del Centro Español de Metrología, Antonio Llardén Carratalá.

5763 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1992, del Centro Español de Metrología, por la que se concede aprobación de modelo de la balanza electrónica colgante, modelo «Eurobal», fabricada y presentada por la firma «Novatronic, Sociedad Anónima».

Vista la petición interesada por la Entidad «Novatronic, Sociedad Anónima», domiciliada en polígono industrial «Neinver», en Derio (Vizcaya), en solicitud de aprobación de modelo de la balanza electrónica colgante, de impresión térmica, interconectadas entre ellas hasta un máximo de 10 unidades y con posibilidades de conexión a ordenador y la emisión del importe final en código de barras para ser leído por «scanner», modelo «Eurobal».

El Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el artículo 100 de la Ley de 31/1990, de 28 de diciembre; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, ha resuelto:

Primero.—Conceder la aprobación de modelo por un plazo de validez de diez años, a partir de la fecha de esta Resolución, a favor de la Entidad «Novatronic, Sociedad Anónima», de la balanza electrónica colgante de impresión térmica, interconectadas entre ellas hasta un máximo de 10 unidades y con posibilidad de conexión a ordenador y la emisión del importe final en código de barras para ser leído por «scanner», modelo «Eurobal», cuyas características metroológicas son las siguientes:

- Clase de precisión: III, III, III, III, III, III
- Alcance máximo: 6 kg., 15 kg., 30 kg., 3/6 kg., 6/15 kg., 15/30 kg.
- Alcance mínimo: 40 g., 100 g., 200 g., 20 g., 40 g., 100 g.
- Número de escalones: 3.000, 3.000, 3.000, 3.000/3.000, 3.000/3.000, 3.000/3.000.
- Campo de pesaje: 5.980 g., 14.960 g., 29.900 g., 5.980 g., 14.960 g., 29.900 g.
- Carga límite: 9 kg., 18 kg., 40 kg., 9 kg., 18 kg., 40 kg.
- Escalón discontinuo: 2 g., 5 g., 10 g., 1/2 g., 2/5 g., 5/10 g.
- Escalón de verificación: 2 g., 5 g., 10 g., 1/2 g., 2/5 g., 5/10 g.
- Efecto máximo sustractivo de tara: - 5.998 g., - 14.995 g., - 29.900 g., - 5.998 g., - 14.995 g., - 29.900 g.
- Escalón de tara: 2 g., 5 g., 10 g., 1/2 g., 2/5 g., 5/10 g.
- Escalón de precio: 1 pta./kg., 1 pta./kg., 1 pta./kg., 1 pta./kg., 1 pta./kg., 1 pta./kg.
- Escalón de importe: 1 pta., 1 pta., 1 pta., 1 pta., 1 pta., 1 pta.

Segundo.—El signo de aprobación de modelo será:

0108
92117

Tercero.—Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo a que se refiere esta Resolución, llevarán las siguientes inscripciones de identificación en su placa de características:

- Nombre y anagrama del fabricante.
- Denominación del modelo.
- Clase de precisión.
- Número de serie y año de fabricación.
- Alcance máximo, en la forma: Máx₁ = Máx =
- Alcance mínimo, en la forma: Mín.
- Escalón discontinuo, en la forma: d₁ = d₂ =
- Escalón de verificación, en la forma e₁ = e₂ =
- Efecto máximo sustractivo de tara, en la forma: T.
- Escalón de tara, en la forma: d_T =
- Número máximo de escalones.
- Tensión de la corriente eléctrica de alimentación.
- Frecuencia de la corriente eléctrica de alimentación.
- Signo de aprobación de modelo E

Cuarto.—Para garantizar un correcto funcionamiento de los instrumentos, se procederá a su precintado una vez realizada la verificación primitiva según se describe y presenta en los planos que sirvieron de base para su estudio por el Centro Español de Metrología.

Quinto.—Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo a que se refiere esta Resolución, deberán cumplir todos los condicionamientos contenidos en el anexo al certificado de aprobación de modelo.

Tres Cantos, 29 de diciembre de 1992.—El Presidente del Centro Español de Metrología, Antonio Llardén Carratalá.

5764 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1992, del Centro Español de Metrología, por la que se concede aprobación de modelo de la báscula electrónica híbrida, modelo LB/92, fabricada y presentada por la firma «Mobba, Sociedad Cooperativa Catalana Limitada».

Vista la petición interesada por la Entidad «Mobba, Sociedad Cooperativa Catalana Limitada», domiciliada en calle Colón, números 4 y 6, de Badalona (Barcelona), en solicitud de aprobación de modelo de la báscula electrónica híbrida, modelo LB/92, este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el artículo 100 de la Ley 31/1990, de 28 de diciembre; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, ha resuelto:

Primero.—Conceder aprobación de modelo por un plazo de validez de diez años a partir de la fecha de esta Resolución a favor de «Mobba, Sociedad Cooperativa Catalana Limitada», de la báscula electrónica híbrida, modelo LB/92, cuyas características metroológicas principales son las siguientes:

- Alcance máximo: 60 Kg, 150 Kg, 300 Kg, 400 Kg, 600 Kg, 1.500 Kg.
- Alcance mínimo: 400 g, 2.500 g, 5.000 g, 10.000 g, 10.000 g, 25.000 g.
- Escalón real: 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 200 g, 500 g.
- Escalón de verificación: 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 200 g, 500 g.
- Número de escalones: 3.000, 3.000, 3.000, 2.000, 3.000, 3.000.
- Clase de precisión: III, III, III, III, III, III.
- Efecto máximo sustractivo de tara: -60 Kg, -150 nKg, -300 Kg, -400 Kg, -600 Kg, -1.500 Kg.
- Célula de carga: BLH ALPHA (150 N), (150 N), (500 N), (500 N). HBMZ/ (20 Kg), (20 Kg), (50 Kg), (50 Kg), (100 Kg), (200 Kg). TEDEA 311 (50 Kg), (75 Kg), (150 Kg). TEDEA 310 (50 Kg), (75 Kg), (150 Kg).
- Tensión de alimentación: 220 V.
- Temperatura de funcionamiento: 0° C/40° C.
- Indicadores: V3000, F6010, F6200 y F6400.
- Dimensiones de las plataformas: (60 x 60, 80 x 80, 125 x 100, 125 x 125 y 125 x 150 cm).

Segundo.—El signo de aprobación de modelo será:

0145
92107

Tercero.—Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo a que se refiere esta Resolución, llevarán las siguientes inscripciones de identificación en su placa de características:

- Nombre y anagrama del fabricante.
- Denominación del modelo.
- Clase de precisión, en la forma: O.
- Número de serie y año de fabricación.
- Alcance máximo, en la forma: Max =
- Alcance mínimo, en la forma: Min =
- Escalón real, en la forma: d =
- Escalón de verificación, en la forma: e =
- Efecto máximo sustractivo de tara, en la forma: T =
- Tensión de la corriente eléctrica de alimentación.
- Frecuencia de la corriente eléctrica de alimentación.
- Signo de aprobación de modelo, en la forma: E

Cuarto.—Para garantizar un correcto funcionamiento de los instrumentos se procederá a su precintado una vez realizada la verificación primitiva,