

38.097/07. **Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, de entrada y salida en la subestación de Pierola desde la línea a 400 kV Sentmenat-Begas en el término municipal de Els Hostalets de Pierola (Barcelona), y se declara la utilidad pública de la misma.**

Visto el expediente incoado en la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Trabajo e Industria de la Generalidad de Cataluña, a instancia de «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» con domicilio en la Moraleja-Alcobendas (Madrid), paseo del Conde de los Gaitanes, número 177, solicitando la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública de la instalación que se cita.

Resultando que la petición de «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» ha sido sometida a información pública, de conformidad con lo previsto en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Resultando que por parte de particulares se presentaron alegaciones que fueron contestadas por «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima».

Resultando que remitidas por la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Trabajo e Industria de la Generalidad de Cataluña separatas del proyecto y solicitada la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, de acuerdo con lo establecido en los artículos 127, 131 y 146 del referido Real Decreto 1955/2000, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo a «Endesa Distribución, Sociedad Limitada», al Servicio Territorial de Cultura en Barcelona del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña, a la Delegación Territorial en Barcelona del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalidad de Cataluña y a la Subdirección General de Minas de la Dirección General de Energía y Minas de la Generalidad de Cataluña, por los mismos se ha emitido conformidad al proyecto.

Resultando que remitida separata del proyecto al Ayuntamiento de Els Hostalets de Pierola, además de a los citados efectos del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, a los efectos de las disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera, de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, por el mismo se ha emitido conformidad con el proyecto.

Resultando que remitido un ejemplar del proyecto a la Dirección General de Urbanismo del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña a fin de que, de conformidad con lo establecido en las disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera, de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, emita informe sobre su adaptación al planeamiento urbanístico, por el mismo se emite informe en el que se manifiesta:

Que aunque la instalación solicitada tiene la consideración de instalación de interés público, para obtener la correspondiente autorización se deberá seguir el trámite establecido en el artículo 48 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña.

Resultando que por parte de «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», se contesta al informe emitido por dicho organismo manifestando: Que se toma razón de la compatibilidad de la instalación al planeamiento urbanístico que resulta de aplicación, al encontrarse proyectada la línea en suelo no urbanizable.

Que la instalación formará parte de la red de transporte mallada peninsular, siendo la competencia para su autorización de la Administración General del Estado, y no tratándose de una instalación de la red de suministro, su aprovechamiento no es solo supramunicipal sino supraautonómico, por lo que no existe un interés urbanístico a proteger y, por lo tanto, al exceder su ámbito al de la Comunidad Autónoma, no resultaría de aplicación lo establecido en los artículos 47 y 48 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, siendo de aplicación a la línea las disposiciones adicionales segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de

mayo, que resultan de aplicación a las líneas eléctricas de transporte de competencia estatal.

Visto el informe favorable emitido por la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Trabajo e Industria de la Generalidad de Cataluña.

Visto el informe de la Comisión Nacional de Energía aprobado por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 12 de abril de 2007.

Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios que se establecen en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en la Ley 13/2003, de 23 de mayo.

Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto:

1. Autorizar a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, de «Entrada y salida en la subestación de Pierola desde la línea Sentmenat-Begas», en el término municipal de Els Hostalets de Pierola (Barcelona), cuyas características principales son:

Sistema: Corriente alterna trifásica.  
Frecuencia: 50 Hz.  
Tensión nominal: 400 kV.  
Tensión más elevada de la red: 420 kV.  
Capacidad de transporte por circuito según el Real Decreto 2819/1998: 1829 MVA.  
Número de circuitos: Dos, dúplex.  
Tipo de conductor: CARDINAL AW, de 546, 07 milímetros cuadrados de sección.  
Número de cables de tierra: Dos, de acero recubierto de aluminio (7N7 AWG)-Aislamiento: De goma-silicona tipo 9.  
Apoyos: Torres metálicas de celosía.  
Cimentaciones: De zapatas individuales.  
Puesta a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.  
Longitud total: 0,421 kilómetros.

La finalidad de la línea es reforzar el suministro eléctrico de la zona para alimentar la línea del Tren de Alta Velocidad en el tramo Lérida-Barcelona, y mejorar la seguridad y fiabilidad del sistema eléctrico, tanto a escala regional como nacional.

2. Declarar la utilidad pública de la instalación que se autoriza, a los efectos previstos en el título IX de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Señor Secretario General de Energía en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Madrid, 9 de mayo de 2007.—El Director General, Jorge Sanz Oliva.

38.517/07. **Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que se publica la Resolución que declara que la entidad Hola Phone Ibérica de Telecomunicaciones, Sociedad Limitada, no reúne los requisitos para ser considerada como persona habilitada para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.**

No habiendo resultado posible la notificación a la entidad Hola Phone Ibérica de Telecomunicaciones, Sociedad Limitada, como interesado en el expediente número 2007/365, por causas no imputables a esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, se procede, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a notificar por este medio que, con fecha 20 de abril de 2007, el Secretario de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha resuelto declarar, que la entidad Hola Phone Ibérica de Telecomunicaciones, Sociedad Limitada, no reúne los requisitos establecidos en los artículos 6.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, y 3.3 de la Directiva 2002/20/CEE, para que se le considere como

persona jurídica habilitada para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante esta Comisión en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.17 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la disposición adicional cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del artículo 58 de la misma Ley.

El texto íntegro de la Resolución puede ser consultado en la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sita en la calle Marina, 16-18, 08005 Barcelona.

Barcelona, 29 de mayo de 2007.—Por delegación del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (Resolución de 18 de diciembre de 1997, B.O.E. de 29 de enero de 1998), el Secretario del Consejo y de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Jaime Almenar Belengué.

39.225/07. **Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, la línea eléctrica aérea a 220 kV de entrada y salida en la subestación de Bechí desde la línea Sagunto-La Plana, en la provincia de Castellón, y se declara la utilidad pública de la misma.**

Visto el expediente incoado en la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a instancia de Infraestructuras de Alta Tensión, Sociedad Anónima (INALTA) con domicilio en Ribera de Axpe, 5 de Erandio (Vizcaya), solicitando la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública de la instalación arriba citada;

Resultando que la petición de INALTA ha sido sometida a información pública a los efectos previstos en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, insertándose publicaciones en el Boletín Oficial del Estado de fecha 11 de octubre de 2005, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» de 11 de octubre de 2005 y en los diarios «El Mundo» y «El Mediterráneo» en fechas 21 de septiembre de 2005 y 4 de octubre de 2005 respectivamente, exponiéndose el anuncio de información pública en los Ayuntamientos de Bechí, Alquerías del Niño Perdido y Vila-Real durante el plazo reglamentario;

Resultando que de acuerdo con lo previsto en los artículos 127 y 131 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se han solicitado informes y emisión de condicionados técnicos, si proceden, a la Confederación Hidrográfica del Júcar, al Servicio Territorial de Planificación y Ordenación Territorial en Castellón de la Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalidad Valenciana, al Ayuntamiento de Bechí y al Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido no formulándose oposición al proyecto y siendo aceptados por la empresa peticionaria los condicionados e informes propuestos;

Resultando que se solicitó condicionado técnico a la Consejería de Infraestructuras y Transporte (Servicio Territorial de Carreteras) para el cruzamiento con la carretera CV-222 en el p.k. 5,800, el cual informó desfavorablemente debido a la futura duplicación de esa carretera lo que condicionaba la ubicación de los apoyos a una distancia de 100 metros del referido vial;

Resultando que dado traslado a INALTA, ésta contesta que el proyecto básico de desdoblamiento de la CV-222 no se encuentra aprobado, por lo que una instalación eléctrica de estas características no puede quedarse en