

62.035/07-CO. *Corrección de erratas del anuncio de la Subdelegación del Gobierno de Alicante, dependencia del Área de Industria y Energía sobre información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de la siguiente instalación: Anexo de modificación a la siguiente instalación: Anexo de modificación a la E/S 220 kV, doble circuito, S.T. Montebello de la L/S.T. Jijona-S.T. El Cantalar.*

Advertido error en el anexo del anuncio arriba indicado, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 249, del miércoles 17 de octubre de 2007, páginas 12284 y siguientes, en la página 12286, en el título, donde dice: «Aéreo», debe decir: «Subterráneo».

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

64.134/07. *Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre inicio del plazo de alegaciones sobre el Procedimiento Intermedio de Exclusión de la Sociedad «Riofisa, Sociedad Anónima».*

El Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su sesión del día 11 de octubre de 2007, ha adoptado el siguiente acuerdo, en virtud de la delegación de competencias otorgada por acuerdo del Consejo de 11 de julio de 2007:

Con objeto de que las personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos que pudieran resultar afectadas por la resolución que se dicte en el procedimiento de exclusión de negociación de las acciones de la entidad «Riofisa, Sociedad Anónima», puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes en el marco de lo previsto en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público que con fecha 24 de septiembre de 2007 la citada entidad ha presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, solicitud de exclusión de negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y del Sistema de Interconexión Bursátil de las acciones de la sociedad.

La solicitud de exclusión fue acordada en la Junta General Extraordinaria de «Riofisa, Sociedad Anónima», celebrada el 13 de septiembre de 2007, en la que se hallaba presente o representado el 99,60% del capital social.

A tal efecto, se concede un plazo de un mes, a contar desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», para la presentación en esta Comisión Nacional (Paseo de la Castellana, 19, 28046 Madrid) de las referidas alegaciones, lo que se pone en conocimiento del público en general, a los efectos oportunos.

Madrid, 17 de octubre de 2007.—Director de Mercados Secundarios, Rodrigo Buenaventura.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

63.120/07. *Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas en Lleida, de información pública sobre la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de una instalación eléctrica (exp. 00036055/07, ref. A-10492-RL).*

A los efectos que prevén la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de regulación del sector eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento administrativo de autorización de las instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el que se

determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas, así como los reglamentos técnicos específicos, se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa y la aprobación del proyecto que se detalla a continuación.

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio social en la Av. Paral·lel, 51, 08004 de Barcelona.

Expediente: 00036055/07, ref.: A-10492-RL.
Descripción de la instalación: variante de la línea de 110 kV de SE Arties - SE Llavorsí 9 y 10, entre el apoyo T.086 i el T.095, en el término municipal de Alt Aneu.

Características técnicas de las líneas afectadas:
Línea a construir:
Origen de la variante: apoyo T.086, existente.
Final de la variante: apoyo T.095, existente.
Tensión nominal: 110 kV.
Longitud: 1.621,6 metros.
Número de circuitos: 2, simples.
Número y tipo de conductores: 6/3 LA-455.
Número y tipo de cable de tierra: 1 Alumoweld núm. 7-8 AWg.
Tipo de apoyos y material: tipo B y G de acero galvanizado.

Número de apoyos de amarre: 7.
Tipo de aisladores y material: CS 120SB 550/3120 110 kV, de composite.

Línea a desmontar:
Origen de la variante: apoyo T.087 existente.
Final de la variante: apoyo T.094, existente.
Tensión nominal: 110 kV. Longitud: 1.615 metros.
Número de circuitos: 2, simples.
Número y tipo de conductores: 6/3 Zigolo AI-Ac.
Número y tipo de cable de tierra: 1 AC-50.
Tipo de apoyos y material: acero galvanizado.
Número de apoyos a desmontar: 8.

Línea a retensar:
Tensión nominal: 110 kV.
Longitud: 521,6 metros.
Número de circuitos: 2, simples.
Número y tipo de conductores: 6/3 Zigolo AI-Ac.
Número y tipo de cable de tierra: 1 AC-50.
Número de apoyos de amarre: 7.
Tipo de aisladores y material: CS 120SB 550/3120 110 kV, de composite.

Término municipal afectado: Alt Aneu (Lleida).
Finalidad: Favorecer la construcción de la nueva variante de la carretera C-28, lo que conlleva la afectación de la línea de doble circuito de 110 kV S.E. Arties - S.E. Llavorsí 9 y 10.
Presupuesto: 1.436.498,51 euros.

Se publica para que todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas puedan examinar el proyecto de la instalación en los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas, Av. del Segre, 7, y formular las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Anuncio.

Lleida, 5 de octubre de 2007.—El director de los Servicios Territoriales, Pere Mir Artigues.

63.148/07. *Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas en Lleida, de información pública sobre la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de una instalación eléctrica (Exp. 00016332/07, ref. A-10379-RL).*

A los efectos que prevén la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de regulación del sector eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento administrativo de autorización de las instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el que se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas, así como los reglamentos

técnicos específicos, se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa y la aprobación del proyecto que se detalla a continuación:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, SL, con domicilio social en la Av. Paral·lel, 51, 08004 de Barcelona.

Expediente: 00016332/07, ref.: A-10379-RL.
Descripción de la instalación: Variante de la línea de 110 kV de SE Arties - SE Llavorsí 1 y S. E. Baqueira - S.E. Llavorsí, entre apoyos T. 243 y T. 248, en los términos municipales de Alt Aneu y Esterrí d'Aneu.

Características técnicas de las líneas afectadas:
Línea a construir:
Origen de la variante: Apoyo T.243.
Final de la variante: Apoyo T.248.
Tensión nominal: 110 kV.
Longitud: 654 metros.
Número de circuitos: 2, simples.
Número y tipo de conductores: 6/3 Condor.
Número y tipo de cable de tierra: 1 Allumoweld núm. 7-8.
Tipo de apoyos y material: Tipo B de acero galvanizado.
Número de apoyos de amarre: 4.
Tipo de aisladores y material: CS 100SB 550/3120 110 kV, de composite.

Línea a desmontar:
Origen de la variante: Apoyo T.244.
Final de la variante: Apoyo T.247.
Tensión nominal: 110 kV.
Longitud: 646 metros.
Número de circuitos: 2, simples.
Número y tipo de conductores: 6/3 Zigolo.
Número y tipo de cable de tierra: 1 AC-50.
Tipo de apoyos y material: Acero galvanizado.
Número de apoyos a desmontar: 4.

Línea a retensar:
Tensión nominal: 110 kV.
Longitud: 336 metros.
Número de circuitos: 2, simples.
Número y tipo de conductores: 6/3 Zigolo AI-Ac.
Número y tipo de cable de tierra: 1 AC-50.

Términos municipales afectados: Alt Aneu y Esterrí d'Aneu (Lleida).
Finalidad: favorecer la construcción de la nueva variante de la carretera C-28, lo que conlleva la afectación de la línea de doble circuito de 110 kV S.E. Arties - S.E. Llavorsí 1 y S.E. Llavorsí - S.E. Baqueira entre los apoyos T-243 y T-248.
Presupuesto: 479.979,73 euros.

Se publica para que todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas puedan examinar el proyecto de la instalación en los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas, Av. del Segre, 7, y formular las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Anuncio.

Lleida, 10 de septiembre de 2007.—El Director de los Servicios Territoriales en Lleida, Pere Mir Artigues.

63.149/07. *Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas en Lleida, de información pública sobre la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de una instalación eléctrica (exp. 00032334/07, ref. A-10462-RL).*

A los efectos que prevén la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de regulación del sector eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento administrativo de autorización de las instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el que se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas, así como los reglamentos técnicos específicos, se somete al trámite de informa-

ción pública la solicitud de autorización administrativa y la aprobación del proyecto que se detalla a continuación:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S. L., con domicilio social en la Av. Paral.lel, núm. 51, de 08004 Barcelona.

Expediente: 00032334/07.

Ref.: A-12462-RL.

Descripción de la instalación: Variante línea 110 kV SE Arties-SE Llavorsí 1 y 2, entre los apoyos T. 216 Y T. 220, en el término municipal de Alt Aneu. La variante tendrá el inicio en el apoyo de suspensión T.216 existente, del cual se mantendrán los dos circuitos actuales que recorrerán 148,4 m hasta llegar al nuevo apoyo de amarre a instalar T.217/T.218 (BA-27), de tipo metálico. En este punto el trazado se desviará 19°38' a la derecha para recorrer 221,1 m hasta llegar a la nueva torre de amarre a instalar T.219 (BA-24), a partir de la cual la línea se volverá a desviar 22°40' a la derecha respecto la alineación anterior. La línea continuará 230,7 m hasta llegar al apoyo existente de suspensión T.220, el cual cerrará la variante proyectada.

Características técnicas:

Origen de la variante: Apoyo T.216 existente.

Final de la variante: Apoyo T.220 existente.

Tensión nominal: 110 kV.

Longitud: 450,8 metros.

Número y tipo de circuitos: 2 simples.

Número y tipo de conductores: 6, Zigolo, de aluminio-acero.

Número y tipo de cable de tierra: 1 AC-50.

Disposición de los conductores: Hexágono irregular con simple cúpula.

Tipo de apoyos y material: BA, de acero galvanizado.

Número de apoyos de amarre: 2.

Tipo de aisladores y material: CS 120 SB 650/4500 110 kV, de Composite (1016 mm).

Finalidad: Establecer las características técnicas de la variante de la línea eléctrica proyectada, debido a las obras de acondicionamiento de la carretera C-28, en el término municipal de Alt Aneu (Pallars Sobira), a petición del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, de la Generalitat de Catalunya.

Presupuesto: 315.104,57 euros.

Se publica para que todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas puedan examinar el proyecto de la instalación en los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas en Lleida, Av. del Segre, núm. 7, y formular las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Anuncio.

Lleida, 21 de septiembre de 2007.—El Director de los Servicios Territoriales en Lleida, Pere Mir Artigues.

63.150/07. Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas en Lleida, de información pública sobre la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de una instalación eléctrica (exp. 00016375/07, ref. A-10380-RL).

A los efectos que prevén la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de regulación del sector eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento administrativo de autorización de las instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el que se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas, así como los reglamentos técnicos específicos, se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa y la aprobación del proyecto que se detalla a continuación:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S. L., con domicilio social en la Av. Paral.lel, núm. 51, 08004 de Barcelona.

Expediente: 00016375/07, ref.: A-10380-RL.

Descripción de la instalación: Variante de la línea de 110 kV de SE Arties-SE Llavorsí 9 y 10, entre los apoyos T.106-T.109 y T.118-T.121, en los términos municipales de Alt Aneu, Esterrí d'Aneu y la Guingueta d'Aneu.

Características técnicas de las líneas afectadas:

Tramo 1 (Línea de doble circuito de 110 kV S.E. Arties-S.E. Llavorsí 9 y 10, desde el apoyo T.106 hasta el apoyo T.109).

Línea a construir:

Origen de la variante: Apoyo T.106.

Final de la variante: Apoyo T.109.

Tensión nominal: 110 kV.

Longitud: 393,4 metros.

Número de circuitos: 2, simples.

Número y tipo de conductores: 6/3 LA-455.

Número y tipo de cable de tierra: 1 Alumoweld núm. 7-8.

Tipo de apoyos y material: tipo B de acero galvanizado.

Número de apoyos de amarre nuevos: 3.

Número de apoyos existentes aprovechados: 2.

Tipo de aisladores y material: CS 120SB 650/4500 110 kV, de composite.

Línea a desmontar:

Origen de la variante: Apoyo T.107.

Final de la variante: Apoyo T.108.

Tensión nominal: 110 kV.

Longitud: 386 metros.

Número de circuitos: 2, simples.

Número y tipo de conductores: 6/3 Zigolo.

Número y tipo de cable de tierra: 1 AC-50.

Tipo de apoyos y material: Acero galvanizado.

Número de apoyos a desmontar: 2.

Línea a retensar:

Tensión nominal: 110 kV.

Longitud: 188 metros.

Número de circuitos: 2, simples.

Número y tipo de conductores: 6/3 Zigolo.

Número y tipo de cable de tierra: 1 AC-50.

Tramo 2 (línea de doble circuito de 110 kV S.E. Arties-S.E. Llavorsí 9 y 10, desde el apoyo T.118 hasta el apoyo T.121).

Línea a construir:

Origen de la variante: Apoyo T.118.

Final de la variante: Apoyo T.121.

Tensión nominal: 110 kV.

Longitud: 442 metros.

Número de circuitos: 2, simples.

Número y tipo de conductores: 6/3 LA-455.

Número y tipo de cable de tierra: 1 Alumoweld núm. 7-8.

Tipo de apoyos y material: Tipo B de acero galvanizado.

Número de apoyos de amarre nuevos: 3.

Número de apoyos existentes aprovechados: 2.

Tipo de aisladores y material: CS 120SB 650/4500 110 kV, de composite.

Línea a desmontar:

Origen de la variante: Apoyo T.119.

Final de la variante: Apoyo T.120.

Tensión nominal: 110 kV.

Longitud: 424 metros.

Número de circuitos: 2, simples.

Número y tipo de conductores: 6/3 Zigolo.

Número y tipo de cable de tierra: 1 AC-50.

Tipo de apoyos y material: acero galvanizado.

Número de apoyos a desmontar: 2.

Línea a retensar:

Tensión nominal: 110 kV.

Longitud: 277 metros.

Número de circuitos: 2, simples.

Número y tipo de conductores: 6/3 Zigolo.

Número y tipo de cable de tierra: 1 AC-50.

Términos municipales afectados: Alt Aneu, Esterrí d'Aneu y la Guingueta d'Aneu (Lleida).

Finalidad: Favorecer la construcción nueva variante de la carretera C-28, lo que conlleva la afectación de la de la línea de doble circuito de 110 kV S.E. Arties-S.E. Llavorsí 9 y 10.

Presupuesto: 618.229,98 euros.

Se publica para que todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas puedan examinar el proyecto de la instalación en los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas, Av. del Segre, núm. 7, de Lleida, y formular las alegaciones que consi-

deren oportunas en el plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Anuncio.

Lleida, 13 de septiembre de 2007.—El Director de los Servicios Territoriales en Lleida, Pere Mir Artigues.

63.152/07. Resolución de 27 de abril, de los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas, de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de una instalación eléctrica el término municipal de en Bossost (exp. 00016734/06, ref. A-9984-RSE).

La empresa Endesa Distribución Eléctrica, SL, con domicilio social en la av. Paral.lel, 51, de Barcelona, ha solicitado ante el Departamento de Trabajo e Industria la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de la remodelación de la subestación SE Bossost, en el término municipal de Bossost (Val d'Aran).

De acuerdo con la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de regulación del sector eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento administrativo de autorización de las instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el que se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas; así como los reglamentos técnicos específicos, la solicitud mencionada ha sido sometida a un período de información pública mediante el Anuncio publicado en el DOGC núm. 4807, de 25.06.2005, y en el BOE núm. 16, de 18.1.2007.

Asimismo, y según la normativa, se solicitó informe al Ayuntamiento de Bossost, el cual, dentro del plazo establecido y con reiteración previa, no se ha pronunciado.

Vistas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, resuelvo:

1. Autorizar a la empresa Endesa Distribución Eléctrica, SL, el proyecto de instalación eléctrica de la remodelación de la subestación SE Bossost, en el término municipal de Bossost (exp. 00016734/06, ref. A-9984-RSE).

2. Aprobar el proyecto de ejecución, con las características técnicas siguientes:

Remodelación del parque de 25 kV e implantación de un nuevo transformador 110/25 kV.

Finalidad: hacer frente al incremento en la demanda de energía eléctrica prevista en la zona y mejorar la calidad del suministro. La subestación SE Baqueira forma parte del Plan Tramuntana, un conjunto importante de actuaciones que tienen como objeto permitir la alimentación de la demanda prevista en Cataluña a corto y medio plazo.

Presupuesto: 264.500 euros.

Esta Resolución se dicta de acuerdo con lo que dispone la normativa antes mencionada, y también el artículo 17 y el capítulo 4 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, sobre régimen de instalación, ampliación y traslado de industrias, y está sometida a las condiciones especiales siguientes:

1. Las instalaciones se deben llevar a cabo de acuerdo con el proyecto técnico presentado, firmado por el ingeniero técnico industrial señor Jordi Colomé Marsal, y visado en fecha 4 de abril de 2006, con el núm. 008388AA, por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona, que ha servido de base para la tramitación del expediente, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y se autoricen.

2. La construcción y el funcionamiento de esta instalación eléctrica se someten a lo que establecen el Reglamento de líneas aéreas de alta tensión, aprobado por el Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre; el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, aprobado por el Real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, y sus instrucciones técnicas complementarias, aprobadas por la Orden ministerial de 18 de octubre de 1984; la Ley 13/1987, de 9 de julio, de seguridad de las instalaciones industriales, y el resto de las disposiciones de aplicación general.