

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

- 3374** *Resolución de 1 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se renueva la vigencia de la certificación de un colector solar plano, modelo Sonnenkraft SKR 500, fabricado por GreenOne Tec Solarindustrie GmbH.*

Recibida en la Secretaría de Estado de Energía la solicitud presentada por Sonnenkraft España SL con domicilio social en C/ La Resina n.º 41 A – nave 5, 28021 Madrid, para la renovación de vigencia de la certificación de un colector solar plano, fabricado por GreenOne Tec Solarindustrie GmbH, en su instalación industrial ubicada Austria, que se certificó con la siguiente contraseña:

Modelo	Contraseña	Fecha de Resolución de certificación
Sonnenkraft SKR 500	NPS – 6311	28 de febrero de 2011

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación solicita, y que el modelo cumple todas las especificaciones sobre exigencias técnicas de los paneles solares, actualmente establecidas por la Orden IET/401/2012, de 28 de febrero.

Esta Secretaría de Estado, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición ha resuelto renovar la certificación del citado producto, con la contraseña de certificación:

Modelo	Contraseña
Sonnenkraft SKR 500	NPS – 1213

Y con fecha de caducidad el día 1 de febrero de 2015.

Esta renovación de certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro reglamento o disposición que le sea aplicable.

El titular de esta resolución presentará dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, la documentación acreditativa, a fin de verificar la adecuación del producto a las condiciones iniciales, así como la declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la certificación.

La identificación, características técnicas, especificaciones generales y datos resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a continuación.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta renovación de vigencia de certificación podrá dar lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, el recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de notificación de esta resolución, ante el Secretario de Estado de Energía previo al contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Modelo con contraseña NPS-1213

Identificación:

Fabricante: GreenOne Tec Solarindustrie GmbH.
Nombre comercial: Sonnenkraft SKR 500.
Tipo de captador: plano.

Dimensiones:

Longitud: 2.079 mm.
Ancho: 1.240 mm.
Altura: 94,6 mm.
Área de apertura: 2,26 m².
Área de absorbedor: 2,30 m².
Área total: 2,58 m².

Especificaciones generales:

Fluido de transferencia de calor: Propilenglicol.
Presión de funcionamiento Máx.: 1.000 kPa.

Resultados de ensayo:

– Rendimiento térmico:

η_0	0,820	
a_1	3,821	W/m ² K
a_2	0,0108	W/m ² K ²
Nota: referente al área de apertura		

– Potencia extraída por unidad de captador (W):

$T_m - T_a$ en K	400 W/m ²	700 W/m ²	1.000 W/m ²
10	652	1.208	1.764
30	460	1.016	1.572
50	248	804	1.360

Madrid, 1 de febrero de 2013.–El Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal Belda.