

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

38738 *Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Cataluña de información pública sobre la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una instalación eléctrica en el término municipal de Perafort (RAT-13051).*

A los efectos que prevén la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña;

Atendiendo a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del sector eléctrico y al título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento administrativo de autorización de las instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Red Eléctrica de España, SAU con domicilio social en La Moraleja-Alcobendas, paseo Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Madrid.

Título: Instalación de una nueva posición en el parque 220 kV de la subestación de Perafort.

Finalidad: se ha proyectado esta nueva instalación con el objeto de facilitar el acceso a la red de transporte a Endesa Distribución Eléctrica, SLU. La nueva posición se ubicará dentro del recinto del parque de 220 kV.

Descripción: proyecto de ampliación de una nueva posición en el parque de 220 kV de la subestación Perafort, con el objeto de facilitar el acceso a red de transporte a Endesa Distribución Eléctrica, SLU.

Esta nueva instalación de transporte se encuentra recogida en el documento llamado "Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016 que desarrolla las Redes de Transporte" (PSGE), aprobado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014.

Características técnicas:

Nuevas posiciones de interruptor a instalar: Número 1

Tensión Nominal: 220 kV

Tensión más elevada para el material (Um): 245 kV

Tecnología: Aislamiento en aire

Instalación: Intemperie

Configuración: Doble barra

Intensidad de cortocircuito de corta duración: 40 kA

Término municipal: Perafort

Presupuesto: 650.308 euros.

Se publica para conocimiento general y para que se pueda examinar el expediente en el que constan las características del proyecto en las oficinas de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Ocupación en Tarragona, c. Baptista Plana 29-31, y formular, si procede, por triplicado, las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Anuncio.

Tarragona, 27 de octubre de 2014.- Carme Mansilla Cabré, Directora de los Servicios Territoriales, en funciones.

ID: A140055025-1