

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

35178 *Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, por el que se somete al trámite de Información Pública la solicitud de autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto denominado "MODIFICACIÓN DE CONDUCTOR DE LA L.A.T. 12/20 KV SAN_MIGUEL_N-TORRELAV_2, ENTRE EL C.T. ABRIL (6947) Y EL C.T. ALONSO (12493).- T.M. TORRELAVEGA". Expediente AT-105-2023.*

A efectos de lo previsto en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE número 310 de 27-12-2013), además de la vigente Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa (BOE número 351 de 17-12-1954) y su Reglamento, que resultan de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 24/2013; en el capítulo V del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE número 310 de 27-12-2000); en el Decreto 6/2003, de 16 de enero, por el que se regulan las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica (BOC número 19 de 29-01-2003), en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE número 68 de 19-03-2008); en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE número 139 de 09-06-2014), se someten al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública, para la construcción de la instalación eléctrica siguiente:

"MODIFICACIÓN DE CONDUCTOR DE LA L.A.T. 12/20 KV SAN_MIGUEL_N-TORRELAV_2, ENTRE EL C.T. ABRIL (6947) Y EL C.T. ALONSO (12493) - T.M. TORRELAVEGA"

Peticionario: Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. (NIF B62733159).

Finalidad: mejorar la calidad del suministro eléctrico en la zona. Para ello se llevará a cabo la modificación de la línea de Alta Tensión 12/20 kV denominada SAN_MIGUEL_N-TORRELAV_2, entre el C.T. Abril (6947) y el C.T. Alonso (12493).

El nuevo conductor subterráneo a instalar será del tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K Al + H16, transcurrirá por canalización existente y proyectada con 4 tubos Ø 160 mm. Además, se ejecutarán 5 arquetas troncopiramidales.

Con el objeto de enlazar los cuadros de baja tensión de los centros de transformación se ejecutará una línea subterránea de Baja Tensión 400/230 V entre el C.T. Abril (6947) y el C.T. Alonso (12493).

El conductor será del tipo XZ1 0,6/1 kV 3(1x240) + 1x150 Al y transcurrirá por

la canalización existente y proyectada.

Situación: Término municipal de Torrelavega (Cantabria).

Actuaciones proyectadas

L.A.T. SUBTERRÁNEA 12/20 KV ENTRE EL C.T. ABRIL (6947) Y EL C.T. ALONSO (12493)

Obra civil:

- Ejecutar 10 m de canalización en acera con 4 tubos Ø 160 mm.
- Ejecutar 171 m de canalización en calzada con 4 tubos Ø 160 mm.
- Ejecutar 5 arquetas troncopiramidales.
- Limpiar y acondicionar arquetas existentes según planos.
- Limpiar tubos existentes.
- Reposición de bordillo y pintura en calzada.

Obra eléctrica:

- Aportación y tendido por canalización existente y proyectada de conductor subterráneo del tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K Al + H16 (484 m).
- Instalar terminales y conectar nueva línea a celda existente el C.T. Abril (6947) y el C.T. Alonso (12493).

Desmontajes:

- Desmontar 270 m de conductor subterráneo de Media Tensión existente dejando el resto sin servicio.

L.B.T. SUBTERRÁNEA ENTRE EL C.T. ABRIL (6947) Y EL C.T. ALONSO (12493)

Obra eléctrica:

- Aportación y tendido por canalización existente y proyectada de conductor subterráneo del tipo XZ1 0,6/1 kV 3(1x240) + 1x150 Al (484 m) y conexiones en el C.T. Abril (6947) y el C.T. Alonso (12493) para enlazar los cuadros de baja tensión.

Proyecto redactado por la Ingeniera Técnica Industrial Raquel Gutiérrez Martín y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Cantabria con nº 127082 el 5 de abril de 2023.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto en el apartado "Información Pública" de nuestra web (dgicc.cantabria.es) y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

RELACION DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS														
Nº PARCELA	POLIGONO	PARCELA	REF. CATASTRAL	TÉRMINO MUNICIPAL	TIPO CULTIVO	PROPIETARIO	APOYO Nº	APOYO Sup. ocupada m2	VUELO Sup. Afectada m2	CANALIZACIÓN Sup. Afectada m2	Arquetas (ud.)	ACCESOS (OCUPACIÓN TEMPORAL) Longitud	ACCESOS (OCUPACIÓN TEMPORAL) Sup. afectada (m2)	
1	-	-	4507015VP10 40F0001KH	TORRELAGA	-	JUNTA DE PROP. DEL POLIGONO PASEO NIÑO	-	-	-	27,09	-	7,32	27,09	

Santander, 20 de septiembre de 2024.- El director general de Industria, Energía y Minas, Jose Luis Ceballos Pereda.

ID: A240043750-1